



项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司大兴服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 07 月 07 日
	项目简介	加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 主要负责人：马有胜 安全生产管理人员：李维芝 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县大兴镇宝兴村 加油站规模：站房 100.59 m²。600 m²罩棚 2 座，共设置 3 台四枪四油品潜油泵汽油加油机（停用 1 台）、1 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机（设置 1 把柴油加油枪，停用）、4 台双枪双油品潜油泵柴油加油机（停用 2 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 2 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用导静电双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石油吉林销售公司白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全生产管理人员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期 2026 年 06 月 06 日		
	任务分配	2026 年 06 月 06 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 18 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 07 月 06 日		
		技术审核：2026 年 07 月 07 日		
		过程控制审核：2026 年 07 月 07 日		
	外部评审	——年——月——日		

南郊			
			
			
		备注及其他信息	——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司大兴服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 07 月 07 日
	项目简介	<p>加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：彭岩皓 主要负责人：马有胜 安全生产管理人员：李维芝 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县大兴镇宝兴村 加油站规模：站房 100.59 m²。600 m²罩棚 2 座，共设置 3 台四枪四油品潜油泵汽油加油机（停用 1 台）、1 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机（设置 1 把柴油加油枪，停用）、4 台双枪双油品潜油泵柴油加油机（停用 2 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 2 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用导静电双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中石油吉林销售公司白城油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全生产管理人员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期 2026 年 06 月 06 日		
	任务分配	2026 年 06 月 06 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 18 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 07 月 06 日		
		技术审核：2026 年 07 月 06 日		
		过程控制审核：2026 年 07 月 07 日		
	外部评审	——年——月——日		


影像
现场勘验照片



备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司太平川服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 07 月 07 日
	项目简介	<p>消防验收意见书年份：2020 年</p> <p>负责人：苏岐</p> <p>类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>营业场所：松原市长岭县太平川镇新民村</p> <p>加油站规模：站房 97.4 m²。罩棚螺栓球网架结构 H=7.8m、水平投影面积为 850 m²，该站加油作业区共设置 2 台双枪潜油泵柴油加油机，2 台四枪潜油泵汽油加油机（停用 1 台），2 台四枪潜油泵汽、柴油加油机（其中 1 台加油机停用 1 把柴油加油枪，1 台加油机停用）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 1 座）；该站油罐总容积为 175m³（柴油罐容积折半），属于一级加油站。</p> <p>经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#等柴油因季节不同而定。</p> <p>原料来源：中国石化吉林松原销售分公司统一配送</p> <p>劳动定员及组织机构：该站现有人员 8 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 6 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期 2026 年 06 月 06 日		
	任务分配	2026 年 06 月 06 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 24 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 07 月 06 日		
		技术审核：2026 年 07 月 06 日		
		过程控制审核：2026 年 07 月 07 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司太平川服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 07 月 07 日
	项目简介	<p>消防验收意见书年份：2020 年 负责人：苏岐 类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县太平川镇新民村 加油站规模：站房 100.59 m²。罩棚 2 座，螺栓球网架结构 H=7.8m，600 m²罩棚 2 座，其中汽油加油罩棚 1 座，共设置 3 台四枪潜油泵汽油加油机（停用 1 台）、1 台四枪潜油泵汽\柴油加油机（停用）；柴油加油罩棚 1 座，设置 4 台双枪潜油泵柴油加油机（停用 2 台）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m³SF 汽油罐 2 座，50m³SF 柴油罐 3 座（停用 1 座），储罐总容积为 175m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#等柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石化吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站现有人员 6 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 4 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期 2026 年 06 月 06 日		
	任务分配	2026 年 06 月 06 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 24 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 07 月 06 日		
		技术审核：2026 年 07 月 06 日		
		过程控制审核：2026 年 07 月 07 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	香港中国年代能源投资有限公司陆上石油开采安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2026 年 07 月 20 日
	项目简介	<p>香港中国年代能源投资有限公司成立于 2008 年 01 月 14 日，注册地位于吉林省乾安县让字镇，法定代表人为刘洪岐。经营范围包括与中石油合作进行石油开采、勘探（松辽盆地两井区块）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>本次评价范围内的油水井共 164 口油水井：其中采油井 143 口（生产井 86 口，长停井 57 口），注水井 21 口，7 座撬装注水间（停用 4 间），油水井井号详见表 1.2-1。</p> <p>采油方式：抽油机-深井泵。</p> <p>采油生产方式：单井罐收集，单井罐加热使用生物质颗粒，专用槽车运输至联合站处理。</p> <p>井口装置：采油井为 250 型卡箍采油树，注水井口为 250 型卡箍采油树。</p> <p>运输方式：租赁罐车负责原油和污水运输，原油运往吉林油田新木采油厂联合站。</p> <p>油井产能：年产原油 12000 吨左右，采出液含水率低于 45%。</p>		
项目组	项目负责人	张 雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张 雪
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、王文祥、张志强	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 06 月 11 日		
	任务分配	2026 年 06 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 24 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 07 月 15 日		
		技术审核：2026 年 07 月 15 日		
		过程控制审核：2026 年 07 月 20 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像

现场勘验照片



备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	长岭县德利天然气有限公司重大危险源安全评估项目		
	技术服务类型	重大危险源安全评估		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 05 日
	项目简介	<p>营业场所：吉林省松原市长岭县前七号镇镇政府驻地</p> <p>类型：其他有限责任公司</p> <p>法定代表人：郭海亮</p> <p>经营范围：燃气经营、石油天然气技术服务等。</p> <p>生产规模：该公司共有 12.5×104Nm3/d×2 天然气凝液回收装置一套，30×104Nm3/d 天然气凝液回收装置一套、11440Nm3/d 塔顶气（BOG）回收装置一套，场站天然气总处理量约为 56×104Nm3/d,生产液化石油气及稳定轻烃约 40t/d。</p> <p>储罐区一座：包括 5 座 100m³ 液化石油气储罐、1 座 100m³ 油田混合烃储罐和 4 座 100m³ 稳定轻烃储罐，总储量为 1000m³，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）对油品、液化石油气、天然气凝液站场分级划分站场等级，本项目属液化石油气和天然气凝液四级站场。</p> <p>站场地理位置：长岭县前七号镇 3 号村，建于现有的 201 站区西侧空地。</p> <p>公司现有员工 50 人，安全管理人员 2 人（包括专职安全管理人员 1 人），兼职安全监督员 4 人，特种作业人员 9 人。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	张雪
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、王文祥、张志强	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 07 月 28 日		
	任务分配	2026 年 07 月 28 日 2026 年 08 月 02 日		
	现场勘查	2026 年 07 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 04 日		
		技术审核：2026 年 08 月 04 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 05 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>长岭德利天然气有限公司 2026/07/30</p>	 <p>长岭德利天然气有限公司 2026/07/30</p>
		 <p>长岭德利天然气有限公司 2026/07/30</p>	 <p>长岭德利天然气有限公司 2026/07/30</p>
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油吉林松原销售分公司扶余经营处北郊加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 05 日
	项目简介	建筑工程竣工验收意见书年份：2000 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：三岔河镇小九号村 加油站规模：占地面积 726 m²，站房 40 m²，罩棚 192 m²。该站共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽、1 柴），柴油加油机停用，承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m3FF 汽油罐 2 座，30m3FF 柴油罐 2 座，柴油罐停用，储罐总容积为 90m3（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：汽油、柴油。 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，专职安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、赵磊、翟冰、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日 框架合同 委托日期 2026 年 07 月 29 日		
	任务分配	2026 年 08 月 05 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 05 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 05 日		
		技术审核：2026 年 08 月 05 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 05 日		
	外部评审	——年——月——日		

项目概况	项目名称	白城市洮北区农机加油站（仅限加油部分）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 07 日
	项目简介	<p>建设工程消防验收意见书年份： 2014 年 法定代表人：邵景富 类 型：个人独资企业 经营场所：白城市洮北区平台镇侯家村 加油站规模：占地面积：2000 m²，站房面积：240 m²，罩棚面积：648 m²。该站共设置 4 台潜油泵加油机（2 汽、2 柴），承重罐区 1 座，埋地储罐包括 30m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料乙醇汽油罐 2 座；30m³ 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料柴油罐 2 座，储油罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），6m³ 储气瓶组 1 座，加气机 2 台，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，该站属于三级加油与加气合建站。 该站设置乙醇汽油加油和卸油油气回收系统，设置储油罐液位仪和双层罐检漏仪，双层管道最低点设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：现有人员 8 人，其中包括主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 6 人，站内设有安全管理组织机构。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、王文祥、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 07 月 01 日 委托时间 2026 年 07 月 01 日		
	任务分配	2026 年 07 月 02 日		
	现场勘查	2026 年 07 月 09 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 06 日		
		技术审核：2026 年 08 月 06 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 07 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	前郭尔罗斯蒙古族自治县源能石油销售有限公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 08 日
	项目简介	<p>消防验收意见书年份：2007 年 负责人：杨孝峰 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股） 营业场所：前郭尔罗斯蒙古族自治县乌兰塔拉乡 加油站规模：占地面积 600 m²，站房 320 m²，罩棚面积 48 m²。该站共设置 2 台加油机（乙醇汽油加油机 1 台，柴油加油机 1 台），罐区共设置双层内钢外玻璃纤维增强塑料储油罐 2 座，包括 15m³ 埋地乙醇汽油罐 1 座；15m³ 埋地柴油罐 1 座，储罐总容积为 22.5m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层罐检漏仪。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#等柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石化吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 05 月 06 日		
	任务分配	2026 年 05 月 06 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 08 日		
		技术审核：2026 年 08 月 08 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 08 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
			
	备注及其他信息	——年——月——日	

项目概况	项目名称	吉林中伊石油销售有限责任公司明塔加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 08 日
	项目简介	<p>消防验收意见书年份：2003 年 法定代表人：宋义成 类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市长岭县永久镇明塔村 加油站规模：占地面积 1020 m²，站房面积 140 m²。罩棚采用螺栓球网架结构。该站共设置自吸泵加油机 4 台（2 汽 2 柴），非承重罐区一座，设置双层 SF 卧式埋地储油罐 4 座，其中 20m³ 汽油罐 2 座，20m³ 柴油罐 2 座，油罐总容积为 60m³（柴油储罐容积折半），该站建设规模属于三级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层罐采用渗漏检测系统。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#；-35#、0#等柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 3 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 1 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 04 月 21 日		
	任务分配	2026 年 05 月 06 日		
	现场勘查	2026 年 07 月 27 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 08 日		
		技术审核：2026 年 08 月 08 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 08 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
			
	备注及其他信息		——年——月——日

项目概况	项目名称	长岭县长岭镇通宇加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 22 日
	项目简介	<p>建设工程消防验收意见书年份：2011 年 投资人：吴东 类 型：个人独资企业 住所：吉林省松原市长岭县长岭镇长白公路北（东二环路东北二环路南） 加油站规模：占地面积 1483 m²，站房 449.16 m²，罩棚面积 374 m²。该站共设置 4 台加油机（3 汽 1 柴），CNG 加气机 4 台。非承重罐区 1 座（设 2 个防渗罐池），设置单层钢制卧式埋地储油罐 3 座，其中 20m3 汽油罐 2 座，20m3 柴油罐 1 座，储罐总容积为 50m3（柴油储罐容积折半），储气井 4 个共 12m3，属于三级加油加气合建站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和防渗罐池。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春新大石油集团有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 2 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、赵磊、翟冰、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 07 月 14 日		
	任务分配	2026 年 07 月 15 日		
	现场勘查	2026 年 07 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 20 日		
		技术审核：2026 年 08 月 21 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 22 日		
	外部评审	——年——月——日		


影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司前郭经营处前郭加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 22 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2004 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：宁江区郭尔罗斯大路 加油站规模：占地面积 3169.3 m²，站房面积 233.77 m²，罩棚面积 788 m²。该站共设置 4 台潜油泵加油机（2 汽 2 柴），承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m³FF 汽油罐 2 座，30m³FF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 10 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 8 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、赵磊、翟冰、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日 委托时间：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 17 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 18 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 22 日		
		技术审核：2026 年 08 月 22 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 22 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像

现场勘验照片



备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司南郊加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 22 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2005 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：前郭县前郭镇鲜丰村 加油站规模：占地面积 2550 m²，站房面积 147.87 m²，罩棚面积 450 m²。该站共设置 5 台自吸泵加油机（2 汽 3 柴），承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 30m³FF 汽油罐 3 座（停用 1 座），30m³FF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 120m³（柴油储罐容积折半），属于二级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 5 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 3 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	蒋容方 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 18 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 21 日		
		技术审核：2026 年 08 月 21 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 22 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
		备注及其他信息	
		——年——月——日	

项目概况	项目名称	松原市龙兴加油有限责任公司安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 25 日
	项目简介	消防验收意见书年份：2017 年 法定代表人：李美漪 类型：有限责任公司（自然人独资） 营业场所：松原市哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇单家村 加油站规模：占地面积 2015 m²，站房 125 m²，罩棚 576 m²，设置 4 台自吸泵加油机（2 台柴油加油机、1 台汽油加油机、1 台汽油柴油加油机，其中 1 台汽油柴油机的柴油加油枪停用）。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 25m³SS 汽油罐 2 座，25m³SS 柴油罐 3 座（停用 1 座），储罐总容积为 87.5m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 经营品种：（E10）92#汽油、（E10）95#汽油；-35#、0#等柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石化吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站现有人员 6 人，包括主要负责人 1 人、安全员 1 人、加油员 4 人，站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	石长贺、闫凯、赵磊、蒋容方	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2025 年 10 月 10 日		
	任务分配	2026 年 03 月 07 日		
	现场勘查	2026 年 06 月 30 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 25 日		
		技术审核：2026 年 08 月 25 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 25 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
		 <p>14:28 2026-06-30 星期二 多云 30℃ 松原市宁江区·龙兴石油加油站 今日水印相机 15185420220000</p>	 <p>13:29 2026-06-30 星期二 多云 30℃ 松原市宁江区·龙兴石油加油站 今日水印相机 15185420220000</p>
		 <p>13:30 2026-06-30 星期二 多云 30℃ 松原市宁江区·龙兴石油加油站 今日水印相机 15185420220000</p>	 <p>14:27 2026-06-30 星期二 多云 30℃ 松原市宁江区·龙兴石油加油站 今日水印相机 15185420220000</p>
备注及其他信息		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司前郭经营处长龙加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 30 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2005 年</p> <p>负责人：李广滨</p> <p>类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）</p> <p>营业场所：长龙乡</p> <p>加油站规模：占地面积 1200 m²，站房面积 123.2 m²，罩棚面积 148.34 m²。该站共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽 1 柴），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 20m³SF 汽油罐 2 座（停用 1 座），30m³SF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 70m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。</p> <p>该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。</p> <p>经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。</p> <p>原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送</p> <p>劳动定员及组织机构：该站共有人员 2 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人（站长兼职加油员），安全员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 17 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 29 日		
		技术审核：2026 年 08 月 29 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 30 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	
		——年——月——日	

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司前郭经营处长山加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 08 月 30 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2009 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：长山镇 加油站规模：占地面积 1445 m²，站房面积 93.8 m²，罩棚面积 320 m²。该站共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽 1 柴），承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m³SF 汽油罐 2 座，30m³SF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 17 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 08 月 29 日		
		技术审核：2026 年 08 月 29 日		
		过程控制审核：2026 年 08 月 30 日		
	外部评审	--年--月--日		

影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司松原服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 15 日
	项目简介	<p>加油站消防验收意见书年份：2011 年 负责人：苏歧 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市前郭县珥乌高速松原服务区 加油站规模：占地面积 1500 m²，站房 130 m²，设两个罩棚，螺栓球网结构，每座面积 528 m²。该站共设置 8 台加油机，其中双枪潜油泵汽油加油机 4 台（停用 2 台），双枪潜油泵柴油加油机 4 台（停用 2 台），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 6 座，其中 30m³SF 汽油罐 3 座，50m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 165m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 8 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 6 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期：2026 年 07 月 06 日		
	任务分配	2026 年 07 月 07 日		
	现场勘查	2026 年 07 月 20 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 14 日		
		技术审核：2026 年 09 月 14 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 15 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像
现场勘验照片



备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司松原服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 15 日
	项目简介	<p>加油站消防验收意见书年份：2011 年 负责人：苏歧 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市前郭县珲乌高速松原服务区 加油站规模：占地面积 1500 m²，站房 130 m²，设两个罩棚，螺栓球网结构，每座面积 528 m²。该站共设置 8 台加油机，其中双枪潜油泵汽油加油机 4 台（停用 2 台），双枪潜油泵柴油加油机 4 台（停用 2 台），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 6 座，其中 30m³SF 汽油罐 3 座，50m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 165m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 7 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 5 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期：2026 年 07 月 06 日		
	任务分配	2026 年 07 月 07 日		
	现场勘查	2026 年 07 月 20 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 14 日		
		技术审核：2026 年 09 月 14 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 15 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像
现场勘验照片



备注及其他信息



——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省德信燃料燃气有限公司（仅限加油部分）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 08 日
	项目简介	<p>建设工程消防验收意见书年份：2017 年 法定代表人：王兰英 类 型：有限责任公司（自然人独资） 住 所：扶余市大九号村高速路口南侧 加油站规模：占地面积 14384.88 m²，站房 190.12 m²，罩棚面积 570 m²。该站共设置 6 台加油机（3 汽 3 柴），CNG 加气机 3 台，LNG 加气机 2 台。承重罐区 1 座，设置单层钢制卧式埋地储油罐 4 座，其中 30m³ 汽油罐 2 座，30m³ 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），60m³LNG 储罐 1 座，6m³CNG 储气瓶组 1 座，属于一级加油加气合建站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和防渗罐池。加油管道采用双层钢制管道。双层管道系统设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：东营市垦利惠能石化产品销售有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 8 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 6 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	蒋容方 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 19 日 委托日期：2026 年 08 月 19 日		
	任务分配	2026 年 08 月 20 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 01 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 07 日		
		技术审核：2026 年 09 月 07 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 08 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>15:27 2026-09-01 星期二 晴 22°C 扶余市·吉林德信油气CNG加油加气站</p>	 <p>15:32 2026-09-01 星期二 晴 22°C 扶余市·吉林德信油气CNG加油加气站</p>
		 <p>15:45 2026-09-01 星期二 晴 22°C 扶余市·吉林德信油气CNG加油加气站</p>	 <p>15:33 2026-09-01 星期二 晴 22°C 扶余市·吉林德信油气CNG加油加气站</p>
		 <p>15:45 2026-09-01 星期二 晴 22°C 扶余市·吉林德信油气CNG加油加气站</p>	 <p>15:47 2026-09-01 星期二 晴 22°C 扶余市·吉林德信油气CNG加油加气站</p>
		备注及其他信息	

——年——月——日


项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司珲乌高速公路王府服务区东侧加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 10 日
	项目简介	<p>建设工程消防验收意见书年份：2011 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：前郭县王府站镇二龙山村（珲乌高速公路 606 公里处） 加油站规模：站房面积 129 m²，罩棚面积 776.5 m²。该站共设置 4 台双枪潜油泵汽油加油机，2 台双枪潜油泵柴油加油机（停用 1 个），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 6 座，其中 30m³SF 汽油罐 3 座，50m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 165m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 6 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 4 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 02 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 09 日		
		技术审核：2026 年 09 月 09 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>09:48 2026-09-02 星期三 多云 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·王府服务区(珥乌高速珥春方向) 今日水印 相机 [设备名称] 相册 [相册名称]</p>	 <p>09:56 2026-09-02 星期三 多云 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·王府服务区(珥乌高速珥春方向) 今日水印 相机 [设备名称] 相册 [相册名称]</p>
		 <p>09:47 2026-09-02 星期三 多云 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·王府服务区(珥乌高速珥春方向) 今日水印 相机 [设备名称] 相册 [相册名称]</p>	 <p>09:56 2026-09-02 星期三 多云 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·王府服务区(珥乌高速珥春方向) 今日水印 相机 [设备名称] 相册 [相册名称]</p>
		 <p>09:56 2026-09-02 星期三 多云 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·王府服务区(珥乌高速珥春方向) 今日水印 相机 [设备名称] 相册 [相册名称]</p>	 <p>09:41 2026-09-02 星期三 多云 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·王府服务区(珥乌高速珥春方向) 今日水印 相机 [设备名称] 相册 [相册名称]</p>
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司珲乌高速公路王府服务区西侧加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 10 日
	项目简介	<p>建设工程消防验收意见书年份：2011 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：前郭县王府站镇二龙山村（珲乌高速公路 606 公里处） 加油站规模：站房面积 129 m²，罩棚面积 776.5 m²。该站共设置 4 台双枪潜油泵汽油加油机，2 台双枪潜油泵柴油加油机（停用 1 个），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 6 座，其中 30m³SF 汽油罐 3 座，50m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 165m³（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 5 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 3 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 02 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 09 日		
		技术审核：2026 年 09 月 09 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像
现场勘验照片



备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司阳光加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 10 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2005 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：前郭县新立乡红光农场 加油站规模：占地面积 600 m²，站房面积 86.62 m²，罩棚面积 144 m²。该站共设置 2 台双枪自吸泵加油机（1 汽 1 柴），承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m3FF 汽油罐 2 座（停用 1 座），30m3FF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m3（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 02 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 09 日		
		技术审核：2026 年 09 月 09 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>14:23 2026-09-02 星期三 阴 22℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油阳光加油站 今日水印相机</p>	 <p>13:52 2026-09-02 星期三 阴 22℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油阳光加油站 今日水印相机</p>
		 <p>13:50 2026-09-02 星期三 阴 22℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油阳光加油站 今日水印相机</p>	 <p>14:09 2026-09-02 星期三 阴 22℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油阳光加油站 今日水印相机</p>
		 <p>13:53 2026-09-02 星期三 阴 22℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油阳光加油站 今日水印相机</p>	 <p>14:04 2026-09-02 星期三 阴 22℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油阳光加油站 今日水印相机</p>
		备注及其他信息	



——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司三兴加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 10 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2002 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：重新乡 加油站规模：占地面积：10921.3 m²，站房面积 80.6 m²，罩棚面积 340 m²。该站共设置 2 台自吸泵汽油加油机（停用 1 个），2 台自吸泵柴油加油机，非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 20m³SF 汽油罐 2 座（停用 1 座），30m³SF 柴油罐 2 座（停用 1 座），储罐总容积为 70m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。</p> <p>该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。</p> <p>经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。</p> <p>原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送</p> <p>劳动定员及组织机构：该站共有人员 2 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人（站长兼职加油员），安全员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	张雪 郑晓宇 闫凯 赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 09 日		
		技术审核：2026 年 09 月 09 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>10:30 2026-08-25 星期二 阴 23°C 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油松原三兴加油站(前图那嘎东南)</p>	 <p>10:15 2026-08-25 星期二 阴 23°C 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油松原三兴加油站(前图那嘎东南)</p>
		 <p>10:16 2026-08-25 星期二 阴 23°C 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油松原三兴加油站(前图那嘎东南)</p>	 <p>10:18 2026-08-25 星期二 阴 23°C 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油松原三兴加油站(前图那嘎东南)</p>
		 <p>10:17 2026-08-25 星期二 阴 23°C 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油松原三兴加油站(前图那嘎东南)</p>	 <p>10:18 2026-08-25 星期二 阴 23°C 前郭尔罗斯蒙古族自治县·中国石油松原三兴加油站(前图那嘎东南)</p>
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司前郭经营处繁荣加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 10 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2006 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：宁江区乌兰大街 186 号 加油站规模：占地面积：4800 m²，站房面积 452.6 m²，罩棚面积 803.93 m²。 该站共设置 2 台潜油泵加油机（柴油加油枪停用），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 3 座，其中 15m³ 双层 FRP 内衬汽油罐 2 座，15m³ 双层 FRP 双层柴油罐 1 座（停用），储罐总容积为 37.5m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	蒋容方 郑晓宇 闫凯 赵磊 翟冰	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 08 月 18 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 09 日		
		技术审核：2026 年 09 月 09 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 10 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>2026.08.18 星期二 中石油前郭经营处繁荣加油站 MI 10 PRO 5G</p>	 <p>2026.08.18 星期二 中石油前郭经营处繁荣加油站 MI 10 PRO 5G</p>
		 <p>2026.08.18 星期二 中石油前郭经营处繁荣加油站 MI 10 PRO 5G</p>	 <p>2026.08.18 星期二 中石油前郭经营处繁荣加油站 MI 10 PRO 5G</p>
		 <p>2026.08.18 星期二 中石油前郭经营处繁荣加油站 MI 10 PRO 5G</p>	 <p>2026.08.18 星期二 中石油前郭经营处繁荣加油站 MI 10 PRO 5G</p>
		备注及其他信息	——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司陶赖昭服务区东加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 11 日
	项目简介	加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：苏歧 站 长：王立娜 专职安全管理人员：宋燕 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市扶余市京哈高速公路长春至拉林河段 K1102+570 处陶赖昭服务区东侧院内 加油站规模：站房 121.96m ² 。850 m ² 罩棚 1 座，共设置 2 台四枪四油品潜油泵汽油加油机、2 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机、2 台双枪双油品潜油泵柴油加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m ³ SF 汽油罐 2 座，50m ³ SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 175m ³ （柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油化工股份有限公司吉林石油分公司长春农安油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 9 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 7 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	郑晓宇、张雪、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期 2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 09 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 11 日		
		技术审核：2026 年 09 月 11 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 11 日		
	外部评审	——年——月——日		


影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

——年——月——日

项目概况	项目名称	吉林省吉高服务区管理有限公司陶赖昭服务区西加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 11 日
	项目简介	加油站消防验收意见书年份：2020 年 负责人：苏歧 站 长：王立娜 专职安全管理人员：高一鑫 类 型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业场所：松原市扶余市京哈高速公路长春至拉林河段 K1102+570 处陶赖昭服务区西侧院内 加油站规模：站房 121.96 m²。850 m²罩棚 1 座，共设置 2 台四枪四油品潜油泵汽油加油机、2 台四枪四油品潜油泵汽柴油加油机、2 台双枪双油品潜油泵柴油加油机。非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 50m3SF 汽油罐 2 座、50m3SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 175m3（柴油储罐容积折半），属于一级加油站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐管道检漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油化工股份有限公司吉林石油分公司长春农安油库 劳动定员及组织机构：该站共有人员 9 人。具体人员设置情况为：站长 1 人，专职安全员 1 人，加油员 7 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	郑晓宇、张雪、赵磊、翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 11 日框架合同 委托日期 2026 年 08 月 17 日		
	任务分配	2026 年 08 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 09 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 11 日		
		技术审核：2026 年 09 月 11 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 11 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		——年——月——日	


项目概况	项目名称	长春伊通河石油经销有限公司白城分公司吉鹤加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 18 日
	项目简介	<p>建筑工程消防验收意见书年份：2007 年 负责人：唐亮 类 型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） 营业场所：白城市纯阳路西 1 公里处 加油站规模：占地面积 2179.5 m²，站房面积 168.82 m²，罩棚面积 324 m²。该站共设置 5 台双枪自吸泵加油机（3 汽 2 柴），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 5 座，其中 10m³SF 汽油罐 3 座，12m³SF 柴油罐 1 座、15m³SF 柴油罐 1 座，储罐总容积为 43.5m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：长春伊通河石油经销有限公司 劳动定员及组织机构：该站共有人员 8 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 6 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组成	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇 闫凯 赵磊	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 01 日		
	任务分配	2026 年 09 月 09 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 10 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 17 日		
		技术审核：2026 年 09 月 17 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 18 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>10:59 2026-09-10 星期四 晴 21℃ 白城市洮北区·家和园小区</p> <p>今日水印 相机 真实可信 微信号: 15834962322</p>	 <p>10:59 2026-09-10 星期四 晴 21℃ 白城市洮北区·家和园小区</p> <p>今日水印 相机 真实可信 微信号: 15834962322</p>
		 <p>11:01 2026-09-10 星期四 晴 21℃ 白城市洮北区·四季华城</p> <p>今日水印 相机 真实可信 微信号: 15834962322</p>	 <p>10:49 2026-09-10 星期四 晴 21℃ 白城市洮北区·家和园小区</p> <p>今日水印 相机 真实可信 微信号: 15834962322</p>
		 <p>11:04 2026-09-10 星期四 晴 21℃ 白城市洮北区·四季华城</p> <p>今日水印 相机 真实可信 微信号: 15834962322</p>	 <p>11:03 2026-09-10 星期四 晴 21℃ 白城市洮北区·四季华城</p> <p>今日水印 相机 真实可信 微信号: 15834962322</p>
备注及其他信息	——年——月——日		

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司三团加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 20 日
	项目简介	<p>消防安全检查意见书年份：2008 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：长岭县三团乡 加油站规模：占地面积：1936.85 m²，站房面积 197.44 m²，罩棚面积 192 m²。 该站共设置 4 台自吸泵加油机（2 汽、2 柴），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 30m³SF 汽油罐 2 座，30m³SF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 2 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人（站长兼职加油员），安全员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇 张雪 赵磊 翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 09 月 10 日		
	任务分配	2026 年 09 月 10 日 2026 年 09 月 18 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 19 日		
		技术审核：2026 年 09 月 19 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 20 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像


现场勘验照片




备注及其他信息

——年——月——日

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司双榆树加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 20 日
	项目简介	<p>消防安全验收意见书年份：2003 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：新安镇双榆村 203 路北 加油站规模：占地面积：4900 m²，站房面积 192.7 m²，罩棚面积 425 m²。该站共设置 1 台潜油泵汽油加油机，3 台潜油泵柴油加油机（停用 1 台），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 20m³SF 汽油罐 1 座，20m³SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 50m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。</p> <p>经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 4 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇 张雪 赵磊 翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 09 月 10 日		
	任务分配	2026 年 09 月 10 日 2026 年 09 月 17 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 17 日		
		技术审核：2026 年 09 月 18 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 20 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>09:45</p> <p>2026-09-15 星期二 松原市·中国石油加油站</p> <p>水印相机</p>	 <p>09:27</p> <p>2026-09-15 星期二 松原市·中国石油加油站</p> <p>水印相机</p>
		 <p>09:19</p> <p>2026-09-15 星期二 松原市·中国石油加油站</p> <p>水印相机</p>	 <p>09:23</p> <p>2026-09-15 星期二 松原市·中国石油加油站</p> <p>水印相机</p>
		 <p>09:29</p> <p>2026-09-15 星期二 松原市·中国石油加油站</p> <p>水印相机</p>	 <p>09:42</p> <p>2026-09-15 星期二 松原市·中国石油加油站</p> <p>水印相机</p>
		备注及其他信息	
		——年——月——日	


项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司长通加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 20 日
	项目简介	<p>单位名称：中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司长通加油站</p> <p>消防安全检查意见书年份：2008 年</p> <p>负责人：李广滨</p> <p>类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）</p> <p>营业场所：长岭县种马场总部西侧</p> <p>加油站规模：占地面积：844.81 m²，站房面积 88.3 m²，罩棚面积 96 m²。该站共设置 2 台自吸泵加油机（1 汽、1 柴），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 3 座，其中 20m³SF 汽油罐 1 座，20m³SF 柴油罐 2 座，储罐总容积为 40m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。</p> <p>该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。</p> <p>经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。</p> <p>原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送</p> <p>劳动定员及组织机构：该站共有人员 2 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人（站长兼职加油员），安全员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇 张雪 赵磊 翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 09 月 10 日		
	任务分配	2026 年 09 月 10 日 2026 年 09 月 17 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 17 日		
		技术审核：2026 年 09 月 18 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 20 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>14:05 2026-09-15 星期二 晴 25℃ 长岭县·中国石油长通加油站(腰井子学校西)</p> <p>今日水印 相机 11.1.1.1 颜色 YOLK6653813140</p>	 <p>14:04 2026-09-15 星期二 晴 25℃ 长岭县·中国石油长通加油站(腰井子学校西)</p> <p>今日水印 相机 11.1.1.1 颜色 HP3RAAGW0CCCE</p>
		 <p>13:50 2026-09-15 星期二 晴 25℃ 长岭县·中国石油长通加油站(腰井子学校西)</p> <p>今日水印 相机 11.1.1.1 颜色 YOLK6653813140</p>	 <p>13:56 2026-09-15 星期二 晴 25℃ 长岭县·中国石油长通加油站(腰井子学校西)</p> <p>今日水印 相机 11.1.1.1 颜色 HP3RAAGW0CCCE</p>
		 <p>14:04 2026-09-15 星期二 晴 25℃ 长岭县·中国石油长通加油站(腰井子学校西)</p> <p>今日水印 相机 11.1.1.1 颜色 E14UPW00G1C0W0E</p>	 <p>14:04 2026-09-15 星期二 晴 25℃ 长岭县·中国石油长通加油站(腰井子学校西)</p> <p>今日水印 相机 11.1.1.1 颜色 HP3RAAGW0CCCE</p>
备注及其他信息	——年——月——日		

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司长电加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 20 日
	项目简介	<p>单位名称：中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司长电加油站 消防安全检查意见书年份：2008 年 负责人：李广滨 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 营业场所：长岭县长岭镇长白公路西出口 加油站规模：占地面积：2000 m²，站房面积 60 m²，罩棚面积 100 m²。该站共设置 2 台自吸泵加油机（1 柴、1 汽柴），非承重罐区 1 座，共设置卧式埋地双层储油罐 4 座，其中 20m3SF 汽油罐 1 座，20m3SF 柴油罐 3 座，储罐总容积为 50m3（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 该站设置汽油加油和卸油油气回收系统。储油罐设置液位仪和双层油罐测漏仪。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统设置检漏点，采用在线监测。 经营品种：（E10）92#汽油；-35#、0#柴油因季节不同而定。 原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送 劳动定员及组织机构：该站共有人员 3 人。具体人员设置情况为：主要负责人 1 人，安全员 1 人，加油员 1 人。站内设有安全管理组织机构。该站已按相关规定取得营业执照等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	郑晓宇
	项目组成员	郑晓宇 张雪 赵磊 翟冰	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 09 月 02 日框架合同 委托日期：2026 年 09 月 10 日		
	任务分配	2026 年 09 月 10 日 2026 年 09 月 17 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 15 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 17 日		
		技术审核：2026 年 09 月 18 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 20 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>15:48 2026-09-15 星期二 晴 24℃ 长岭县·中国石油长岭长电加油站</p> <p>今日水印 相机 [1.3.1] 100% 设备 KUKUYAUR2004C</p>	 <p>15:45 2026-09-15 星期二 晴 24℃ 长岭县·中国石油长岭长电加油站</p> <p>今日水印 相机 [1.3.1] 100% 设备 C60000110020</p>
		 <p>15:45 2026-09-15 星期二 晴 24℃ 长岭县·中国石油长岭长电加油站</p> <p>今日水印 相机 [1.3.1] 100% 设备 CORACTYMC312N</p>	 <p>15:46 2026-09-15 星期二 晴 24℃ 长岭县·中国石油长岭长电加油站</p> <p>今日水印 相机 [1.3.1] 100% 设备 B30000000000000000000</p>
		 <p>15:51 2026-09-15 星期二 晴 23℃ 长岭县·中国石油长岭长电加油站</p> <p>今日水印 相机 [1.3.1] 100% 设备 E4E96LXA9922000</p>	 <p>15:39 2026-09-15 星期二 晴 24℃ 长岭县·中国石油长岭长电加油站</p> <p>今日水印 相机 [1.3.1] 100% 设备 C60000110020</p>
		备注及其他信息	
		——年——月——日	

34 项目概况	项目名称	前郭县王府站镇大成加油站安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 23 日
	项目简介	<p>加油站消防验收意见书年份：2018 年</p> <p>经营者：张国艳</p> <p>类 型：个体工商户</p> <p>经营场所：吉林省松原市前郭县王府站镇小榆树村</p> <p>加油站规模：占地面积 2160 m²，站房 198.72 m²，罩棚面积 400 m²。该站共设置 4 台加油机，非承重罐区 1 座，埋地储罐包括 20m3 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料乙醇汽油罐 2 座；20m3 埋地双层内钢外玻璃纤维增强塑料柴油罐 4 座，储罐总容积为 80m3（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。</p> <p>该站设置加油和卸油油气回收系统，设储油罐液位仪和双层罐检漏仪，采用在线监测。加油双层管道最低点设置检漏点，采用人工检测。</p> <p>经营品种： E10 95#、E10 92#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。</p> <p>原料来源：中国石油吉林松原销售分公司统一配送</p> <p>劳动定员及组织机构：现有人员 6 人，站长 1 人，安全员 1 人，加油员 4 人，站内设有安全管理组织机构。</p>		
项目 组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	赵磊
	项目组成员	张雪、郑晓宇、翟冰、赵磊	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务 过程	合同日期	2026 年 06 月 11 日		
	任务分配	2026 年 06 月 11 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 16 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 22 日		
		技术审核：2026 年 09 月 22 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 23 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像	现场勘验照片	 <p>14:24 2026-09-16 星期三 多云 20℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·大成石油加油站</p> <p>今日水印 相机 真实可信 编号: 10771199073133</p>	 <p>14:24 2026-09-16 星期三 多云 20℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·大成石油加油站</p> <p>今日水印 相机 真实可信 编号: 10771199073133</p>
		 <p>14:25 2026-09-16 星期三 多云 20℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·大成石油加油站</p> <p>今日水印 相机 真实可信 编号: 10771199073133</p>	 <p>14:24 2026-09-16 星期三 多云 20℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·大成石油加油站</p> <p>今日水印 相机 真实可信 编号: 10771199073133</p>
		 <p>13:50 2026-09-16 星期三 晴 21℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·大成石油加油站</p> <p>今日水印 相机 真实可信 编号: 10771199073133</p>	 <p>14:24 2026-09-16 星期三 多云 20℃ 前郭尔罗斯蒙古族自治县·大成石油加油站</p> <p>今日水印 相机 真实可信 编号: 10771199073133</p>
		备注及其他信息	

项目概况	项目名称	吉林省沃亨汇油气技术服务有限公司井下作业（仅限天然气措施技术服务）安全现状评价项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	陆上石油和天然气开采业	报告日期	2026 年 09 月 24 日
	项目简介	<p>吉林省沃亨汇油气技术服务有限公司成立于 2026 年 04 月 28 日，法定代表人为鄂旺虎，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于松原市宁江区建华路义乌城小区 1 号楼 106-A-11 号。该公司主营业务为石油天然气技术服务，已按规定取得营业执照。</p> <p>该公司依托油田以及周边各单位的开发建设，为油田开发提供井下作业（仅限天然气措施技术服务）相关技术服务。</p> <p>该公司现有施工队伍 1 支，公司技术力量可靠，具有先进的井下作业工艺技术与工艺设备、设施。由于井下作业（仅限天然气措施技术服务）作业性质为不定期巡回作业，该公司作业班次为一班制。</p> <p>公司现有员工 7 人，其中包括主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，其他人员 5 人。</p> <p>主要人员工作经验丰富，设备设施完善，是一支责任心强、能力过硬的作业队伍。</p>		
项目组	项目负责人	张 雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	杨子凤	报告编制人	蒋容方
	项目组成员	郑晓宇、赵磊、翟冰、蒋容方	报告审核人	石长贺
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 07 月 31 日		
	任务分配	2026 年 07 月 31 日		
	现场勘查	2026 年 09 月 21 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 24 日		
		技术审核：2026 年 09 月 24 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 24 日		
	外部评审	——年——月——日		

影像

现场勘验照片



备注及其他信息

——年——月——日

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	蛟河市于凯加油站安全现状评价报告		
	技术服务类型	安全现状评价报告		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 07 月 16 日
	项目简介	<p>该站经营油品乙醇汽油(92”、95”)及柴油采用专用槽车公路汽运的运输方式。该站本着降低费用，提高土地利用率，方便加油车辆进出，确保安全的原则，该站的设备、设施布置为加油区、储罐区、辅助区。储油罐区位于站区东南侧，包括埋地乙醇汽油储罐:30m³×2 座，埋地柴油储罐:30m³×2 座。油品卸车点位于罐区北部箱体内;加油区位于站区北侧设有罩棚及 3 座加油岛，每座加油岛上设置了 1 台双枪自吸泵式加油机。站房(辅助区)位于站区西南侧，内设办公室、厨房及配电室等。该加油站西侧、东侧及南侧设置实体围墙。站内设行车道及回车场，北侧面向道路，车辆入口和出口分开设置。蛟河市于凯加油站属三级加油站。</p>		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、王文祥、张雪	报告审核人	蒋蓉芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 03 月 16 日		
	任务分配	2026 年 03 月 16 日		
	现场勘验	2026 年 04 月 02 日		

	报告审核	非项目组成员内审：2026. 04. 10	
		技术审核：2026. 04. 12	
		过程控制审核：2026 年 07 月 16 日	
外部评审	---		
影像	现场勘验照片		
			
备注及其他信息		---	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林孚科环保科技有限公司 10 万吨矿物油综合利用项目安全预评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026. 7. 8
	项目简介	<p>项目名称：吉林孚科环保科技有限公司 10 万吨矿物油综合利用项目。</p> <p>项目性质：新建。</p> <p>项目总投资及安全投资：本项目总投资 20000 万元，其中安全设施投资约 2232 万元。</p> <p>建设地点：本项目拟建设在吉林化学工业循环经济示范园区化工产业集中区内，具体位置在龙潭区兴城街东侧。</p> <p>生产规模及产品方案：本项目拟建设 10 万吨/年矿物油再生装置 1 套（主要处理危险废物包括 HW08、HW09、HW06、HW11、HW39、HW40）、炭黑生产装置 1 套（包含 1#~5#生产线），其中 1#、2#炭黑生产线以外购炭黑滤饼为原料生产超导炭黑、1#/2#炭黑生产线还可以切换生产色素炭黑，3#、4#炭黑生产线以外购炭黑滤饼为原料生产颗粒炭黑，5#炭黑生产线以塔釜残液和 HW13、HW06 为原料生产喷雾炭黑。</p> <p>矿物油再生装置主要产出方案为年产高沸点芳烃溶剂 7908.47t、润滑油 22862.13t、汽车风窗玻璃清洗液 506.08t、涂料用稀释剂 4325.68t、橡胶增塑剂 8996.157t、炭黑原料油 18139.8t。</p> <p>炭黑生产装置主要产出方案为 1#生产线和 2#生产线年产超导炭黑 7776.48t、年产色素炭黑 2638.296t，3#和 4#生产线年产颗粒炭黑 5074.59t，5#生产线年产喷雾炭黑 18078.89t。</p> <p>年操作时间 8000h。</p>		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、闫凯、王文祥、李德芳	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2024 年 6 月 18 日		
	任务分配	2024 年 7 月 11 日、2024 年 11 月 11 日、2026 年 4 月 1 日、2026 年 7 月 6 日		
	现场勘验	2024 年 7 月 12 日、2024 年 11 月 13 日、2026 年 4 月 5 日、2026 年 7 月 7 日		

		非项目组成员内审：2026 年 6 月 14 日	
	报告审核	技术审核：2026 年 6 月 16 日	
		过程控制审核：2026 年 7 月 8 日	
	外部评审	2026 年 6 月 19 日	
影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林昌源科技有限公司 2400 吨农药中间体项目安全评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 15 日
	项目简介	此次评价对吉林昌源科技有限公司 2400 吨农药中间体项目进行安全预评价。该公司位于吉林吉林经济技术开发区九东路 156 号。 吉林昌源科技有限公司 2400 吨农药中间体项目东北侧为艾仕得涂料（吉林）有限公司办公楼、公用工程楼、VOC 装置及事故应急池；东南侧为空地；西南侧为万容农作物科技有限公司事故池、泵房、原料库房、产品库房 1 及产品库房 2；西北侧为九东路，路对面为东西走向 66kV 架空电力线。本项目周边无重要建筑物，与居民区的距离符合安全要求，且无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。		
项目组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	张雪、闫 凯、郑晓宇、王文祥	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 1 月 21 日		
	任务分配	2026 年 1 月 21 日、2026 年 4 月 1 日		
	现场勘验	2026 年 3 月 14 日、2026 年 4 月 3 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 3 月 21 日		
		技术审核：2026 年 3 月 23 日		

		过程控制审核：2026 年 7 月 15 日	
	外部评审	2026 年 3 月 28 日	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	蛟河市天岗同顺加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 8 月 3 日
	项目简介	<p>建设项目名称：蛟河市天岗同顺加油站安全现状评价。</p> <p>建设项目地点：蛟河市天岗同顺加油站于 2012 年 01 月 11 日注册成立，属于个人独资企业。经营单位负责人：林刚。加油站经营乙醇汽油和柴油。加油区位于站区西侧设有罩棚及 3 座加油岛，每座加油岛设置 1 台自吸泵式加油机；储罐区位于罩棚下为被覆式埋地储油罐（单层钢制储罐(设防渗罐池)），防渗罐池的各隔池内设检测立管，乙醇汽油储罐：30m³×1 座，柴油储罐：30m³×1 座，25m³×1 座，通气管位于罩棚顶部高出罩棚上部 2 米；油品卸车点位于储罐区北部；辅助区为位于站区东侧站房（综合办公室（含配电）、厨房、值班室等）。该加油站东侧、西侧、北侧设置实体围墙。站内设行车道及回车场，南侧面向道路，车辆入口和出口分开设置。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	李 翠
	项目组成员	郭锦丘、闫 凯、王文祥、李 翠	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 7 月 8 日		
	任务分配	2026 年 7 月 8 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 25 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 30 日		

		技术审核：2026 年 8 月 1 日	
		过程控制审核：2026 年 8 月 2 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	通化远航成品油销售有限公司通化县大川加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 1 日
	项目简介	<p>通化县大川加油站，经营场所位于通化县大泉源乡新设村七组。主要负责人王立明</p> <p>加油站规模：该站共有 4 台埋地储油罐（内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐 SF），乙醇汽油罐 30m3×2；柴油罐 30m3×2。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定，该站储油罐总容积为 90m3（柴油罐容积折半），属于三级加油站。</p> <p>经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定。</p> <p>劳动定员及组织机构：现有人员 4 人，其中主要负责人兼站长 1 人、安全管理人员 1 人、加油员 2 人，站内设有安全管理组织机构，已按相关规定取得营业执照、危险化学品经营许可证及成品油零售经营批准证书。</p>		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王敬东
	项目组成员	郭锦丘、闫 凯、王文祥、王敬东	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 7 月 30 日		
	任务分配	2026 年 7 月 31 日		
	现场勘验	2026 年 8 月 11 日		

报告审核	非项目组成员内审：2026 年 8 月 27 日		
	技术审核：2026 年 8 月 29 日		
	过程控制审核：2026 年 9 月 1 日		
外部评审	——		
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林省中吉能源有限公司伊通长营加油加气站建设项目安全评价（加油部分）		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学 品及医药制造业	报告日期	2026 年 8 月
	项目简介	<p>单位名称：吉林省中吉能源有限公司。</p> <p>法定代表人：刘艳芳。</p> <p>成立日期：2019 年 10 月 22 日。</p> <p>企业性质：有限责任公司（自然人独资）。</p> <p>注册地址：吉林省伊通满族自治县伊通镇库伦大路北侧伊通大街东侧库伦大路回迁楼 11 号楼 1 层 1 门。</p> <p>注册资本：500 万元。</p> <p>经营范围：汽车用汽油、柴油零售（不含危险化学品）；天然气、液化气、煤气、液化石油气、煤油、机油、润滑油销售（不含危险化学品）；便利店零售；汽车维修、美容、保养服务；汽车车轮、零部件及配件制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>该公司已取得营业执照、吉林省企业投资项目备案信息登记表、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等。公司成立了安全生产管理组织机构，设置了安全管理人员。</p>		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、李德芳	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务	合同日期	2026 年 1 月 26 日		

过程	任务分配	2026 年 1 月 27 日、2026 年 4 月 7 日、2026 年 6 月 30 日	
	现场勘验	2026 年 7 月 1 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 9 日	
		技术审核：2026 年 7 月 10 日	
		过程控制审核：2026 年 8 月 6 日	
外部评审	2026 年 8 月 5 日		
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	汪清县新发加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 8 月 26 日
	项目简介	<p>建设项目名称：汪清县新发加油站安全现状评价。</p> <p>建设项目地点：汪清县新发加油站于 2014 年 01 月 15 日注册成立，属于普通合伙企业。经营单位负责人：李秀清。加油站经营乙醇汽油和柴油。储油罐区位于站区西北侧包括埋地乙醇汽油储罐：30m³×1 座，埋地柴油储罐：30m³×3 座。油品卸车点位于罐区东部，由 2 个乙醇汽油接口、3 个柴油接口及 1 个油气回收接口组成；通气管位于罐区西部，高 4.5mDN50mm。加油区位于站区南侧，共设有 2 座加油岛，设有罩棚及 4 台双枪自吸泵式加油机。辅助区位于站区西南侧，包括站房、配电室等。该加油站西侧及北侧设置围墙，站内设行车道及回车场，东侧面向道路，车辆入口和出口分开设置。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	李 翠
	项目组成员	郭锦丘、闫 凯、王文祥、李 翠	报告审核人	张 雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 7 月 16 日		
	任务分配	2026 年 7 月 16 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 24 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 8 月 22 日		

		技术审核：2026 年 8 月 24 日	
		过程控制审核：2026 年 8 月 25 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	珲春市福源能源有限公司站前街加油加气站（加油部分）安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 15 日
	项目简介	<p>珲春市福源能源有限公司站前街加油加气站位于延边州珲春市靖和街站前街与东关路交汇处东 530 米道南（珲春市市场和监督管理局对面），类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人：阮玉敏，安全管理人员：朱涵、李敏。</p> <p>该站共设置 6 座加油岛，8 台潜油泵加油机。承重罐区共设置双层罐 5 座，包括 20m³ 乙醇汽油储罐 4 座，20m³ 柴油储罐 1 座，储罐总容积为 90m³（柴油储罐容积折半）。该站加气部分设置 6 台 CNG 加气机，8m³CNG 地上储气瓶组 1 座，60m³LNG 半地下储罐 1 座。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.17 条规定属于一级加油与 L-CNG 加气合建站。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	李德芳
	项目组成员	宋祖臣、郭锦丘、闫凯、王文祥、李德芳	报告审核人	蒋容芳
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 07 月 16 日		
	任务分配	2026 年 07 月 17 日、2026 年 08 月 12 日		
	现场勘验	2026 年 08 月 14 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 09 日		
		技术审核：2026 年 09 月 12 日		
		过程控制审核：2026 年 09 月 15 日		

	外部评审	<hr/>	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		<hr/>	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	通化金马药业集团股份有限公司乙醇库改建原料库项目安全验收评价报告		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 4 日
	项目简介	<p>1、企业概况</p> <p>名称：通化金马药业集团股份有限公司</p> <p>注册资本：玖亿陆仟陆佰肆拾玖万肆仟柒佰零柒元整</p> <p>类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）</p> <p>成立日期：1993 年 02 月 26 日</p> <p>法人代表：张玉富</p> <p>住所：吉林省通化市二道江区金马路 999 号</p> <p>2、项目概况</p> <p>项目名称：通化金马药业集团股份有限公司乙醇库改建原料库项目；</p> <p>项目性质：改建项目；</p> <p>建设地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号；</p> <p>建设单位：通化金马药业集团股份有限公司；</p> <p>建设内容：将通化金马药业集团股份有限公司原乙醇库改建成原料库，建设防火墙将原料库划分为 2 个防火分区，用于储存原辅料。</p>		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	杨金龙
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、杨金龙	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2025 年 1 月 2 日		
	任务分配	2026 年 6 月 1 日、2026 年 7 月 2 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 11 日		

		非项目组成员内审：2026 年 7 月 24 日
	报告审核	技术审核：2026 年 7 月 26 日
		过程控制审核：2026 年 9 月 4 日
	外部评审	22026. 8. 20
影像	现场勘验照片	
		
		
		
		
		
备注及其他信息		

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第十四加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026. 6. 30
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第十四加油站位于山东省潍坊市高密市柏城镇夏家沟村，成立于 2000 年 09 月 25 日，公司类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨。站长为张蕾，现有职工 3 人，其中安全管理人员 1 人。该加油站现有加油机 2 台，其中双枪柴油加油机 1 台，双枪汽油加油机 1 台；该站现有双层埋地储罐 3 台，其中 30m³ 汽油（92#、95#）储罐 2 台，30m³ 柴油储罐 1 台。该站等级为三级。</p> <p>该加油站于 2025 年 04 月 22 日因负责人由吴涛变为张海滨换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：37070013202500151，许可经营范围：汽油、柴油***，有效期 2023 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日。</p> <p>该加油站因负责人变动于 2025 年 06 月 26 日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第 3707031018 号，有效期 2021 年 07 月 08 日至 2026 年 07 月 08 日。</p> <p>该加油站自 2023 年 06 月 30 日现状评价以来，企业负责人于 2025 年 4 月份由吴涛更换为张海滨。加油区新增 1 台可燃气体报警仪。除此之外，加油站周边及站内其他建筑物、加油机、油罐位置及数量等均未发生改变。</p> <p>该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	孙芳、王文祥、朱继南 闫凯、郑晓宇	报告审核人	张雪
	技术专家		其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期：2026. 5. 20		
	任务分配	2026. 5. 20		
	现场勘验	2026. 5. 23		
	报告审核	非项目组成员内审：2026. 6. 25		
		技术审核：2026. 6. 26		
		过程控制审核：2026. 6. 29		

	外部评审	2026. 8. 20	
影像	现场勘验照片	<div><p>2026年5月23日 10时57分 119.798274,36.304191 中国山东省潍坊市高密市柏城镇 朱继南</p></div>	<div><p>2026年5月23日 10时56分 119.800357,36.306745 中国山东省潍坊市高密市柏城镇村委大街 朱继南</p></div>
		<div><p>2026年5月23日 10时57分 119.800357,36.306745 中国山东省潍坊市高密市柏城镇村委大街 朱继南</p></div>	<div><p>2026年5月23日 10时56分 119.798274,36.304191 中国山东省潍坊市高密市柏城镇 孙芳</p></div>
		<div><p>2026年5月23日 10时57分 119.800098,36.310027 中国山东省潍坊市高密市柏城镇文明街 朱继南</p></div>	<div><p>2026年5月23日 10时56分 119.798274,36.304191 中国山东省潍坊市高密市柏城镇 孙芳</p></div>
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第六加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026. 6. 25
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第六加油站位于山东省潍坊市高密市康成大街西首，成立于 1999 年 04 月 20 日，公司类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨。站长为陈伟，现有职工 5 人，其中安全管理人员 1 人。该站现有卧式单层钢制汽油储罐 3 台（设防渗罐池），其中 30m³ 汽油储罐 92#、95#、98#储罐各 1 台；现有自吸泵四枪双油品汽油加油机 2 台。该站等级为三级。</p> <p>该加油站于 2025 年 04 月 22 日因负责人由吴涛变为张海滨换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：37070013202500147，许可经营范围：汽油***，有效期 2023 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 17 日。</p> <p>该加油站因负责人变动于 2025 年 06 月 26 日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第 3707031005 号，有效期 2021 年 07 月 08 日至 2026 年 07 月 08 日。</p> <p>该加油站自 2023 年 09 月 04 日现状评价以来，企业负责人于 2025 年 4 月份由吴涛更换为张海滨。加油区新增 1 台可燃气体报警仪。该加油站于 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 21 日进行加油站隐患改造项目。该项目由山东福邸建筑工程有限公司施工，厚普清洁能源集团工程技术有限公司设计；山东佰旭项目管理有限公司监理。主要改造内容包括：站区内地面修补、地面划线，新建非机动车棚,更换箱变四周护栏；更换为双层加油工艺管道，配套管道渗漏检测电气线路；加油岛改造为矩形；厨房重新吊顶、更换卸油井盖。除此之外，加油站周边及站内其他建构筑物、加油机、油罐位置及数量等均未发生改变。</p> <p>该加油站隐患改造项目已于 2025 年 12 月由吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司出具《中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第六加油站隐患改造项目专项安全评价报告》</p> <p>该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	孙芳、王文祥、朱继南、闫凯、郑晓宇	报告审核人	张雪
	技术专家		其他	——
服务过	合同日期	委托书日期：2026. 5. 20		
	任务分配	2026. 5. 20		
	现场勘验	2026. 6. 16		

程	报告审核	非项目组成员内审：2026. 6. 23	
		技术审核：2026. 6. 24	
		过程控制审核：2026. 6. 25	
	外部评审	2026. 8. 20	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第三十九加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026. 6. 30
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊高密第三十九加油站位于山东省潍坊市高密市潍胶路与阚兴大道交汇处东南角，成立于 2014 年 09 月 03 日，公司类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨。站长为庄林，现有职工 3 人，其中安全管理人员 1 人。该加油站现有加油机 4 台，其中双枪柴油加油机 2 台，双枪汽油加油机 2 台；该站现有双层埋地储罐 4 台，其中 30m³ 汽油（92#、95#）储罐 2 台，30m³ 柴油储罐 2 台。该站等级为三级。</p> <p>该加油站于 2025 年 04 月 22 日因负责人由吴涛变为张海滨换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：37070013202500165，许可经营范围：汽油、柴油***，有效期 2023 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日。</p> <p>该加油站因负责人变动于 2025 年 06 月 26 日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第 3707031030 号，有效期 2021 年 07 月 08 日至 2026 年 07 月 08 日。</p> <p>该加油站自 2023 年 06 月 30 日现状评价以来，企业负责人于 2025 年 4 月份由吴涛更换为张海滨。加油区新增 1 台可燃气体报警仪。除此之外，加油站周边及站内其他建筑物、加油机、油罐位置及数量等均未发生改变。</p> <p>该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	孙芳、王文祥、朱继南 闫凯、郑晓宇	报告审核人	张雪
	技术专家		其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期：2026. 5. 20		
	任务分配	2026. 5. 20		
	现场勘验	2026. 5. 23		
	报告审核	非项目组成员内审：2026. 6. 25		
		技术审核：2026. 6. 26		
		过程控制审核：2026. 6. 29		

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第四十加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 8 日
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第四十加油站成立于 2003 年 4 月 2 日，营业场所位于寿光市孙集镇政府驻地，类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨，加油站主要负责人为王晨曦。现有工作人员 2 人，其中专职安全生产管理人员 1 人。</p> <p>该加油站于 2025 年 4 月 17 日换发了危险化学品经营许可证，证书编号：37070013202500106，有效期自 2023 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日。许可经营范围：柴油、汽油，详见附件。经营方式：带有储存设施的经营。根据《关于印发<山东省危险化学品经营许可证实施细则>的通知》（鲁应急发〔2025〕4 号），该加油站现申请危险化学品经营许可证延期换证，许可范围不变。</p> <p>该加油站于 2025 年 6 月 20 日换发了成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3707121040 号，有效期自 2021 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 23 日。</p> <p>该加油站于 2008 年 3 月 25 日取得寿光市公安局消防大队出具的建筑工程消防验收意见书，编号：寿公消（建验）字〔2008〕第 0022 号，于 2012 年 6 月 25 日取得了寿光市公安局消防大队出具的消防验收合格证明。</p> <p>该加油站现有工作人员 2 人，其中专职安全生产管理人员 1 人。公司负责人张海滨、加油站主要负责人王晨曦、专职安全管理人员于昊洋，均已经安全生产知识和管理能力培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格后上岗。该加油站建立了全员安全生产责任制，制定了安全管理制度、编制了安全操作规程等，编制了事故应急预案。该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p> <p>该加油站上级单位中国石化销售股份有限公司山东潍坊石油分公司于 2021 年 12 月与潍坊市人力资源服务集团有限公司签订人事外包协议书，委托其为从业人员缴纳保险费，依法参加工伤保险，有效期至 2027 年 1 月 31 日前有效。</p> <p>该加油站防雷装置经山东泰吉检测技术有限公司检测合格，并于 2026 年 01 月 19 日出具了《雷电防护装置定期检测报告》，检测结论为合格，建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。报告编号为 1122024001[2026]D00042，有效期至 2026 年 8 月 5 日前有效。</p> <p>该加油站编制了生产经营单位生产安全事故应急预案，并于 2025 年 06 月 23 日在寿光市应急管理局进行了备案，取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号为：370783-2025-0044。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郑晓宇、孙芳、闫凯、朱继南、王文祥	报告审核人	张雪

	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 3 月 3 日		
	任务分配	2026 年 3 月 3 日		
	现场勘验	2026 年 3 月 14 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 5 月 20 日		
		技术审核：2026 年 5 月 22 日		
		过程控制审核：2026 年 5 月 26 日		
外部评审	2026 年 7 月 6 日			
影像	现场勘验照片	 <p>2026年3月14日 14时14分 118.6926,36.83690 中国山东省潍坊市寿光市孙家集街道 朱继南</p>	 <p>2026年3月14日 14时16分 118.68611,36.837709 中国山东省潍坊市寿光市孙家集街道S226 朱继南</p>	
		 <p>2026年3月14日 14时16分 118.684077,36.831485 中国山东省潍坊市寿光市孙家集街道S226 孙芳</p>	 <p>2026年3月14日 14时16分 118.684077,36.831485 中国山东省潍坊市寿光市孙家集街道S226 孙芳</p>	
		 <p>2026年3月14日 14时17分 118.68555,36.840009 中国山东省潍坊市寿光市孙家集街道黄海南路 朱继南</p>	 <p>2026年3月14日 14时17分 118.682484,36.826379 中国山东省潍坊市寿光市孙家集街道G308 朱继南</p>	
备注及其他信息		——		


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第四加油站 经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 8 日
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第四加油站（以下简称“该加油站”）成立于 1993 年 7 月 6 日，营业场所位于寿光市区南环路中段，类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨，加油站主要负责人为窦文博。现有工作人员 3 人，其中专职安全生产管理人员 1 人。</p> <p>该加油站于 2025 年 4 月 18 日换发了危险化学品经营许可证，证书编号：37070013202500086，有效期自 2023 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日。许可经营范围：柴油、汽油，详见附件。经营方式：带有储存设施的经营。根据《关于印发<山东省危险化学品经营许可证实施细则>的通知》（鲁应急发〔2025〕4 号）该加油站现申请危险化学品经营许可证延期换证，许可范围不变，经营方式：加油站。</p> <p>该加油站于 2025 年 6 月 20 日换发了成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3707121004 号，有效期自 2021 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 23 日。</p> <p>该站于 2004 年 6 月 3 日取得寿光市公安消防大队出具的建筑工程消防验收意见书，编号为：（寿）公消验（2004）字第 15 号，并且 2012 年 6 月 25 日由寿光市公安消防大队出具的消防验收合格证明。</p> <p>该加油站现有工作人员 3 人，其中专职安全生产管理人员 1 人。公司负责人张海滨、加油站主要负责人窦文博、专职安全管理人员殷刚，均已经安全生产知识和管理能力培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格后上岗。该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郑晓宇、孙芳、闫凯、朱继南、王文祥	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期 2026 年 3 月 3 日		
	任务分配	2026 年 3 月 3 日、2026 年 5 月 5 日		

	现场勘验	2026 年 3 月 14 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 5 月 18 日	
技术审核：2026 年 5 月 20 日			
过程控制审核：2026 年 5 月 21 日			
	外部评审	2026 年 7 月 6 日	
影像	现场勘验照片	 <p>2026年3月14日 14时53分 118.73032,36.85996 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道农圣街 孙芳</p>	 <p>2026年3月14日 14时46分 118.745709,36.858629 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道农圣街 朱继南</p>
		 <p>2026年3月14日 14时47分 118.745709,36.858629 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道农圣街 朱继南</p>	 <p>2026年3月14日 14时50分 118.73032,36.85996 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道农圣街 孙芳</p>
		 <p>2026年3月14日 14时48分 118.745709,36.858629 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道农圣街 朱继南</p>	 <p>2026年3月14日 14时51分 118.73032,36.85996 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道农圣街 孙芳</p>
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊昌邑第十五加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026. 07. 31
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊昌邑第十五加油站位于山东省潍坊市昌邑市卜庄镇下小路 95 号，注册成立于 2001 年 02 月 23 日，2000 年建成投用，公司类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨，统一社会信用代码为 91370786MA3C7HA95J。该站站长卢亚因为主要负责人，现有职工 2 人，其中安全管理人员 1 人。</p> <p>经营品种：汽油(92#、95#)、柴油(该加油站根据当地气温变化调整柴油油品，一般春、夏、秋经营 0#柴油，冬季经营-10#柴油)。</p> <p>加油机情况：该加油站现有 2 台自吸泵式加油机。1 台为双枪柴油加油机；1 台为四枪（92#、92#；95#、95#）汽油加油机。</p> <p>油品储存数量：该加油站设有非承重埋地罐区 1 座，配备埋地双层储油罐 4 台，其中单罐容积为 30m³ 的汽油罐 2 台，单罐容积为 30m³ 的柴油罐 2 台。该加油站有储罐 4 台，30m³ 汽油储罐 2 台，30m³ 柴油储罐 2 台。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9 加油站等级划分，该加油站为三级加油站(汽油 30m³×2+柴油 30m³ ×2/2=90m³)。</p> <p>该加油站于 2010 年 1 月 23 日取得了由昌邑市公安消防大队出具的证明：中国石油化工股份有限公司山东潍坊昌邑石油分公司在昌邑境内的第十加油站，昌邑市公安消防大队已于二〇〇〇年颁发易燃易爆化学物品《消防安全许可证》具备消防安全条件。</p> <p>该加油站自上次换证以来发生如下变化：</p> <p>分公司负责人变更为张海滨，于 2025 年 4 月 24 日换发了《危险化学品经营许可证》；</p> <p>加油区增加可燃气体报警仪 1 台，位于罩棚下加油岛处；</p> <p>2025 年 8 月该加油站进行了罩棚改造项目，主要内容为新建罩棚及加油岛；站房屋面防水，内墙粉刷等，该项目已完成交工验收，设计施工单位资质符合要求。</p> <p>除以上变化外其他加油区域周边环境，加油区域总平面布置、主要建构筑物、油罐位置、容积及数量等均未发生改变。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郑晓宇、闫凯、王文祥、孙芳、朱继南	报告审核人	张雪
	技术专家	—	其他	——

服务过程	合同日期	委托书日期：2026. 5. 20	
	任务分配	2026. 5. 20	
	现场勘验	2026. 5. 22	
	报告审核	非项目组成员内审：2026. 6. 5	
		技术审核：2026. 6. 8	
	过程控制审核：2026. 6. 9		
	外部评审	2026. 7. 3	
影像	现场勘验照片	 <p>2026年5月22日 16时18分 119.47601,36.912469 中国山东省潍坊市昌邑市卜庄镇S221(下小路) 朱继南</p>	 <p>2026年5月22日 16时18分 119.47601,36.912469 中国山东省潍坊市昌邑市卜庄镇S221(下小路) 朱继南</p>
		 <p>2026年5月22日 16时17分 119.47601,36.912469 中国山东省潍坊市昌邑市卜庄镇S221(下小路) 孙芳</p>	 <p>2026年5月22日 16时18分 119.47601,36.912469 中国山东省潍坊市昌邑市卜庄镇S221(下小路) 朱继南</p>
		 <p>2026年5月22日 16时19分 119.47601,36.912469 中国山东省潍坊市昌邑市卜庄镇S221(下小路) 朱继南</p>	 <p>2026年5月22日 16时16分 119.47601,36.912469 中国山东省潍坊市昌邑市卜庄镇S221(下小路) 孙芳</p>
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊昌邑第十加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026. 07. 31
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊昌邑第十加油站位于山东省潍坊市昌邑市奎聚街道交通街与文东路交叉口东北角，成立于 2000 年 09 月 30 日，2000 年建成投用，公司类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨，该站站长张立涛为主要负责人，现有职工 3 人，其中安全管理人员 1 人。</p> <p>经营品种：汽油(92#、95#)。</p> <p>加油机情况：该加油站现有 2 台自吸泵式加油机。</p> <p>油品储存数量：该加油站设有非承重埋地罐区 1 座，配备埋地双层汽油储罐 2 台，单罐容积均为 30m³。该加油站有 30m³ 汽油储罐 2 台。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9 加油站等级划分，该加油站为三级加油站(汽油 30m³×2=60m³)。</p> <p>该加油站于 2010 年 1 月 23 日取得了由昌邑市公安消防大队出具的证明：中国石油化工股份有限公司山东潍坊昌邑石油分公司在昌邑境内的第十加油站，昌邑市公安消防大队已于二〇〇〇年颁发易燃易爆化学物品《消防安全许可证》具备消防安全条件。</p> <p>该加油站自上次换证以来发生如下变化：</p> <p>分公司负责人变更为张海滨，于 2025 年 4 月 24 日换发了《危险化学品经营许可证》；该站主要负责人由姜晓英变更为张立涛；专职安全员由姜阿娜变更为邢元红；</p> <p>加油区增加可燃气体报警仪 2 台，位于罩棚下加油岛处；</p> <p>东侧加油机由四枪（92#、92#；95#、95#）汽油加油机更换为双枪四枪（92#；92#）汽油加油机；油罐由 3 个汽油罐变为 2 个汽油罐，未改变加油站等级。</p> <p>2023 年 6 月加油站北侧围墙外侧施工用地新增一处全季酒店（三类保护物）。东侧施工地变为空地。</p> <p>除以上变化外，其他加油区域周边环境，加油区域总平面布置、主要建构筑物、罐区位置等均未发生改变。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郭锦丘、闫凯、王文祥、孙芳、朱继南	报告审核人	张雪
	技术专家	—	其他	——
服	合同日期	委托书日期 2026. 5. 20		

务过程	任务分配	2026. 5. 20	
	现场勘验	2026. 5. 22	
	报告审核	非项目组成员内审：2026. 6. 5	
		技术审核：2026. 6. 8	
		过程控制审核：2026. 6. 9	
外部评审	2026. 7. 3		
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第一加油站 经营危险化学品项目		
	技术服务类型	现状安全评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品 及医药制造业	报告日期	2026. 07. 08
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第一加油站成立于 2001 年 03 月 30 日，营业场所位于寿光市区北关村后路东，类型为外商投资企业分公司，公司负责人为张海滨，加油站主要负责人为李爱云。现有工作人员 3 人，其中专职安全生产管理人员 1 人。</p> <p>该加油站于 2025 年 6 月 20 日换发了成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3707121001 号，有效期自 2021 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 23 日。</p> <p>该加油站于 2008 年 3 月 25 日取得寿光市公安消防大队出具的建筑工程消防验收意见书，编号：寿公消(建验)字[2008]第 0015 号，结论为：建筑工程已经消防验收，验收合格，同意投入使用。</p> <p>该加油站上级单位中国石化销售股份有限公司山东潍坊石油分公司于 2021 年 12 月与潍坊市人力资源服务集团有限公司签订人事外包协议书，委托其为从业人员缴纳保险费，依法参加工伤保险，有效期至 2027 年 1 月 31 日前有效。</p> <p>该加油站防雷装置经山东泰吉检测技术有限公司检测合格，并于 2026 年 02 月 05 日出具了《雷电防护装置定期检测报告》，检测结论为合格，建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。报告编号为 1122024001[2026]D00049，有效期至 2026 年 8 月 5 日前有效。</p> <p>该加油站编制了生产经营单位生产安全事故应急预案，并于 2025 年 06 月 19 日在寿光市应急管理局进行了备案，取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号为：370783-2025-0041。</p> <p>该加油站有储罐 4 台，30m³ 汽油储罐 2 台，20m³ 汽油储罐 1 台，20m³ 柴油储罐 1 台。该加油站为三级加油站(汽油 30m³×2+20m³×1+柴油 20m³/2=90m³)。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	朱继南、孙芳、王文祥、 闫凯、郑晓宇	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——

服务过程	合同日期	委托书日期 2026. 5. 20	
	任务分配	2026. 5. 20	
	现场勘验	2026. 5. 22	
	报告审核	非项目组成员内审：2026. 6. 15	
		技术审核：2026. 6. 18	
	过程控制审核：2026. 6. 18		
	外部评审	2026. 7. 6	
影像	现场勘验照片	 <p>2026年5月22日 18时29分 118.748048,36.897322 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道北环路199号 朱继南</p>	 <p>2026年5月22日 18时28分 118.748048,36.897322 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道北环路199号 朱继南</p>
		 <p>2026年5月22日 18时29分 118.748048,36.897322 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道北环路199号 朱继南</p>	 <p>2026年5月22日 18时29分 118.748048,36.897322 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道北环路199号 朱继南</p>
		 <p>2026年5月22日 18时28分 118.748048,36.897322 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道北环路199号 孙芳</p>	 <p>2026年5月22日 18时29分 118.748048,36.897322 中国山东省潍坊市寿光市圣城街道北环路199号 孙芳</p>
		备注及其他信息	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊第四十七加油站经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学 品及医药制造业	报告日期	2026. 07. 25
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊第四十七加油站位于潍坊市潍城区潍高路西十五公里处南侧，公司成立于 2005 年 09 月 08 日，类型：外商投资企业分公司，负责人为张海滨，站长于子兵。现有职工 3 人，其中专职安全管理人员 1 人。该加油站现有加油机 5 台，其中双枪柴油加油机 3 台，双枪汽油加油机 2 台；现有双层埋地储罐 5 台，其中 30m³ 汽油储罐 3 台，30m³ 柴油储罐 2 台。该加油站等级为二级。</p> <p>该加油站于 2025 年 5 月 6 日以企业负责人改为张海滨换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：37070013202500319，许可经营范围：汽油、柴油***，有效期 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日，详见附件。</p> <p>该加油站于 2026 年 02 月 04 日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第 3707133021 号，有效期 2026 年 02 月 04 日至 2031 年 02 月 04 日。</p> <p>该加油站自 2023 年 6 月 6 日现状评价以来，负责人变更为张海滨，加油区增加可燃气体探测器 2 台，站区东侧增加 1 台 480kW 主机、1 台 500kVA 箱变，4 个双枪充电桩，8 个车位。站外西侧新增充电站一座，除此之外，其余周边环境、总平面布置、建构筑物、油罐及加油机的位置、容积、数量等均未发生改变。</p> <p>该站新增充电桩项目已由山东筑本安全技术咨询有限公司于 2024 年 12 月 28 日出具专项安全评价报告。并附有相关符合性结论。</p> <p>该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	朱继南、孙芳、王文祥、 闫凯、郑晓宇	报告审核人	张雪
	技术专家		其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期：2026. 5. 20		
	任务分配	2025. 5. 20		
	现场勘验	2026. 5. 22		

		非项目组成员内审：2026. 5. 29	
	报告审核	技术审核：2026. 6. 3	
		过程控制审核：2026. 6. 4	
	外部评审	2026. 7. 20	
影像	现场勘验照片	 <p>2026年5月22日 / 14时5分 118.987576,36.782122 中国山东省潍坊市潍城区于河街道双拥路 朱继南</p>	 <p>2026年5月22日 / 14时4分 118.987345,36.782122 中国山东省潍坊市潍城区于河街道双拥路 朱继南</p>
		 <p>2026年5月22日 / 14时4分 118.983912,36.793213 中国山东省潍坊市潍城区于河街道G308 朱继南</p>	 <p>2026年5月22日 / 14时5分 118.987014,36.790459 中国山东省潍坊市潍城区于河街道S323 孙芳</p>
		 <p>2026年5月22日 / 14时2分 118.987014,36.790459 中国山东省潍坊市潍城区于河街道S323 孙芳</p>	 <p>2026年5月22日 / 14时5分 118.987345,36.782122 中国山东省潍坊市潍城区于河街道双拥路 朱继南</p>
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司山东潍坊临朐第二十九加油站 经营危险化学品项目		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 8 日
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司山东潍坊临朐第二十九加油站位于山东省潍坊市临朐县东城街办贾家庄东红路交南二环西南侧，成立于 2014 年 08 月 20 日，类型：外商投资企业分公司，负责人：张海滨。该加油站现有 4 台潜油泵式加油机，非承重埋地双层油罐 4 台，其中 30m³ 汽油储罐 2 台，30m³ 柴油储罐 2 台，该加油站等级为三级。该站站长郭宝仕为主要负责人，现有职工 3 人，其中安全管理人员 1 人。</p> <p>该加油站于 2025 年 5 月 12 日换发了危险化学品经营许可证，证书编号：37070013202500358，有效期自 2023 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 20 日。许可经营范围：柴油、汽油***。经营方式：加油站。根据《关于印发<山东省危险化学品经营许可证实施细则>的通知》（鲁应急发〔2025〕4 号）该加油站现申请危险化学品经营许可证延期换证，许可范围不变，经营方式：加油站。该加油站于 2026 年 3 月 9 日换发了成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3707091023 号，有效期自 2026 年 3 月 9 日至 2031 年 3 月 9 日。</p> <p>该站于 2014 年 5 月 20 日取得由潍坊市公安消防大队出具的建筑工程消防验收意见书，编号：潍公消验[2014]第 0077 号。</p> <p>该加油站现有工作人员 3 人，其中专职安全生产管理人员 1 人。公司负责人张海滨、加油站主要负责人郭宝仕、专职安全管理人员李海亮，均已经安全生产知识和管理能力培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格后上岗。该加油站建立了全员安全生产责任制，制定了安全管理制度、编制了安全操作规程等，编制了事故应急预案。该加油站已按要求开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设并正常运行。</p>		
项目组	项目负责人	朱继南	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	朱继南
	项目组成员	郑晓宇、孙芳、闫凯、朱继南、王文祥	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	委托书日期 2026 年 5 月 19 日		
	任务分配	2026 年 5 月 20 日		

	现场勘验	2026 年 5 月 23 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 6 月 28 日	
技术审核：2026 年 7 月 3 日			
过程控制审核：2026 年 7 月 6 日			
	外部评审	无	
影像	现场勘验照片	 <p>2026年5月23日 13时45分 118.581714,36.471822... 中国山东省潍坊市临朐县东城街道G233 朱继南</p>	 <p>2026年5月23日 13时47分 118.581714,36.471822 中国山东省潍坊市临朐县东城街道G233 朱继南</p>
		 <p>2026年5月23日 13时48分 118.581683,36.472113 中国山东省潍坊市临朐县东城街道G233 朱继南</p>	 <p>2026年5月23日 13时46分 118.581683,36.472113 中国山东省潍坊市临朐县东城街道G233 孙芳</p>
		 <p>2026年5月23日 13时45分 118.581683,36.472713 中国山东省潍坊市临朐县东城街道G233 孙芳</p>	 <p>2026年5月23日 13时47分 118.581651,36.471444 中国山东省潍坊市临朐县东城街道G233 朱继南</p>
		备注及其他信息	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林佳辉化工有限公司年产 44 吨医药中间体项目安全验收评价		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 6 日
	项目简介	项目名称：吉林佳辉化工有限公司年产 44 吨医药中间体项目。 项目性质：本项目属于新建项目。 项目投资：本项目总投资 500 万元。 项目建设地址：项目位于吉林市吉林经济技术开发区康泰路 517 号。 建设规模 12t/a 西洛多辛中间体（D18-211TS）、12t/a 伏立康唑中间体（A25-7）、20t/a 达比加群酯中间体（A54-103）。 建设项目内容 本项目主要是新建甲类库房、辅助用房（柴油发电机房、制氮间、循环水泵房、空压间、换热间）、污水处理站；利旧综合楼（含控制室、变配电室、化验室；对变配电室内低压系统进行了改造）、初期雨水池和事故池，改造甲类车间（在车间内新建年产 12t 西洛多辛中间体（D18-211TS），12t 伏立康唑中间体（A25-7），20t 达比加群酯中间体（A54-103）医药中间体项目生产装置）和门卫室（含消防控制室），依托已有的消防泵房和消防水池，本项目依托的厂房、门卫、消防泵房、综合楼均取得不动产权证，利旧及依托设施满足本项目使用要求，具备使用性。 改造的甲类车间内部划分为一模块、二模块、三模块、四模块、动力间、双锥间和压滤间等 7 个生产模块和危险废物暂存间。一模块、二模块、三模块和四模块用于生产 D18-211TS、A25-7 和 A54-103，动力间布置真空系统和冰机系统，双锥间主要是双锥干燥，压滤间为过滤器及过滤缓冲罐，危险废物暂存间暂存危险废物之后由专业机构运走处理。 甲类车间的北部布置了尾气吸收回收装置，甲类车间的南部为氢气鱼雷车。 辅助用房主要布置了空压设备、制氮机、换热机组、循环水泵房和柴油发电		

		<p>机房等。</p> <p>甲类库房按照化学品分类及禁忌物特点，11 个房间分别为易制爆库、剧毒品库、易制毒库一、易制毒库二、化学品库一、化学品库二、化学品库三、化学品库四、化学品库五和化学品库六用于存储原料，化学品库七用于暂存成品。</p> <p>消防控制室设置在门卫室。</p>		
项目 组	项目负责人	张雪	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	张雪、闫 凯、王文祥、郑晓宇	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服 务 过 程	合同日期	2024 年 5 月 27 日		
	任务分配	2024 年 5 月 27 日、2026 年 4 月 7 日		
	现场勘验	2026 年 4 月 10 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 5 月 15 日		
		技术审核：2026 年 5 月 16 日		
		过程控制审核：2026 年 7 月 4 日		
	外部评审	2026 年 5 月 24 日		

影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油化工转型升级项目（35 万吨/年苯酚丙酮装置）安全验收评价		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 8 月 21 日
	项目简介	<p>项目性质：新建</p> <p>项目选址：本项目位于染料厂西区内，符合建设条件。</p> <p>生产规模如下：</p> <p>装置规模：35 万吨/年苯酚丙酮装置；</p> <p>年操作时间：8000 小时；</p> <p>操作弹性：60%~110%。</p> <p>项目建设内容：包括氧化单元、异丙苯汽提（CHP 提纯）单元、分解反应器单元、中和和洗涤单元、丙酮分馏单元、苯酚分馏和重组分脱除单元、分馏和加氢单元、分解和脱酚单元、排放系统和紧急泄放洗涤器单元，以及中间罐区（含酸碱罐）、冷冻站、尾气处理（RTO 废气焚烧炉）、CHP 装桶等。</p> <p>本次评价范围为中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油化工转型升级项目（35 万吨/年苯酚丙酮装置）。主要包括以下内容：厂址周边影响；总平面布置；主要建构筑物；原辅料情况；生产工艺；主要设备；强制检测情况；仪表及控制系统；储运系统；公用工程及辅助工程；安全防护措施；职业卫生；安全管理基础工作情况及试生产过程安全管理。本项目具体内容详见下表。</p> <p>本项目具体建设内容一览表</p> <p>本项目酚酮装置的原料为异丙苯和氢气，异丙苯来自界区内 30 万吨/年异丙苯装置，氢气来自园区供氢管网，通过厂内输送管道输送到装置。本项目辅助生产设施（中心控制室等）、公用工程设施（循环水场、消防水站、污染雨水收集池Ⅰ、污染雨水收集池Ⅱ、总降变电所、区域变电所、西部总降变电所、热力站、泡沫站等）、装置外储存设施（苯罐区及泵房、原料、产品罐区及泵房、苯卸车及泵房、汽车装卸车站台）不在本次评价范围内，该企业对</p>		

		<p>该部分进行单独验收，均验收合格，本项目只作为依托使用，以装置界区红线外 1 米内为评价节点；界区第一道切断阀以外的管线属于厂区已有管网，仅为本项目依托，不在本次安全验收评价范围内，本项目仅对接口匹配性、管道使用条件符合性进行核查，外部管线不在评价范围内。本项目所需原料及成品运输不在本次评价范围之内；厂外天然气输送管道不在本次评价范围内。中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油化工转型升级项目（35 万吨/年苯酚丙酮装置）以外的其他生产、经营活动不在本次评价范围之内。中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司今后若有其他新建、改扩建项目均不在本报告评价范围之内。</p>		
项目 组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	蒋容方、郑晓宇、闫 凯、王文祥	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服 务 过 程	合同日期	委托书日期：2026 年 1 月 10 日		
	任务分配	2026 年 1 月 10 日、2026 年 4 月 2 日		
	现场勘验	2026 年 1 月 31 日、2026 年 4 月 6 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 27 日		
		技术审核：2026 年 7 月 29 日		
		过程控制审核：2026 年 8 月 21 日		
	外部评审	2026 年 8 月 7 日		

影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	舒兰市中昕石油销售有限公司鑫晟加油站安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 20 日
	项目简介	<p>建设项目名称：舒兰市中昕石油销售有限公司鑫晟加油站安全现状评价。</p> <p>建设项目地点：舒兰市中昕石油销售有限公司鑫晟加油站于 2019 年 03 月 08 日注册成立，属于有限责任公司分公司(自然人独资)。经营单位负责人：谢俊超。95#、92#乙醇汽油；柴油因季节不同而定。该站的设备、设施布置为加油区、储罐区、辅助区。储油罐区位于站区西北侧包括埋地乙醇汽油储罐：30m³×3 座，埋地柴油储罐：40m³×3 座。加油区位于站区东侧, 设有罩棚及 2 台双枪双油品自吸泵柴油加油机、1 台单枪单油品自吸泵柴油加油机（停用）、4 台双枪单油品自吸泵汽油加油机（2 台停用、1 台汽油加油机(空壳)。辅助区位于站区西侧，包括站房（配电间、储藏室、值班室、办公室、卫生间、便利店）等。该加油站西侧、北侧设置实体围墙，南侧设置实体围墙和栅栏相结合形成的围墙，站内设行车道及回车场，加油站北侧、东侧面为车辆入口和出口。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郭锦丘、闫 凯、王文祥、石壮	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 5 月 6 日		
	任务分配	2026 年 5 月 6 日、2026 年 7 月 6 日		

	现场勘验	2026 年 5 月 30 日、2026 年 7 月 12 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 19 日	
		技术审核：2026 年 7 月 22 日	
		过程控制审核：2026 年 9 月 20 日	
外部评审	——		
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			


技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司吉林四平石油分公司 孤家子东加油站安全现状评价报告		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 08 日
	项目简介	单位概况：加油站规模：占地面积 2389m ² ；站房占地面积 201.76m ² ，罩棚净空高度 5m，投影面积 384m ² 。该站共设置 4 座加油岛，每座加油岛两端设置直径 100mm、高度 0.5m 防撞柱，2 座加油岛闲置（岛上 J01、J03 加油机已拆除），另 2 座加油岛上分别设置 1 台潜油泵加油机，共有 2 台潜油泵加油机（其中 2 枪乙醇汽油潜油泵加油机 1 台 J04，2 枪柴油潜油泵加油机 1 台 J02）。非承重罐区共设置单层钢质储罐 4 座（采用防渗罐池），包括 30m ³ 卧式埋地单层钢质乙醇汽油储罐 2 座 V01 和 V02（停用其中 1 座乙醇汽油储罐 V01，对应停用储罐 V01 的卸油口已用盲板封堵），30m ³ 卧式埋地单层钢质柴油储罐 2 座 V03 和 V04（停用其中 1 座柴油罐 V03，对应停用储罐 V03 的卸油口已用盲板封堵），储罐总容积为 45m ³ （柴油储罐容积折半）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于三级加油站。该站设置乙醇汽油分散式加油和卸油油气回收系统，储油罐设置在线液位监测。加油管线采用双层导静电热塑性塑料管，在加油管线低点位设置人工检漏点。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	张新齐
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、张新齐	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 15 日		
	任务分配	2026 年 08 月 15 日		
	现场勘验	2026 年 08 月 26 日		

	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 02 日	
		技术审核：2026 年 09 月 04 日	
		过程控制审核：2026 年 09 月 06 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林庆达石油集团有限公司庆达加油站安全现状评价报告		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 09 月 08 日
	项目简介	单位概况：加油站规模：占地面积 1437.2m2；站房占地面积 101.6m2，罩棚高度 6.5m，投影面积 384m2。该站共设置 3 座加油岛，每座加油岛两端设置直径 100mm、高度 0.5m 防撞柱，每座加油岛上设置 1 台 4 枪潜油泵加油机，共有 3 台潜油泵加油机（其中 4 枪 92#、95#乙醇汽油潜油泵加油机 2 台，4 枪 92#乙醇汽油、柴油潜油泵加油机 1 台），在北侧和南侧加油机处分别设置可燃气体报警器 1 个。承重罐区共设置卧式埋地 SF 储罐 4 座，包括 30m3 卧式埋地 SF 乙醇汽油储罐 3 座，50m3 卧式埋地 SF 柴油储罐 1 座，储罐总容积为 115m3（柴油储罐容积折半）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。该站设置乙醇汽油分散式加油和卸油油气回收系统，储油罐设置在线液位监测。加油管线采用双层导静电热塑性塑料管，采用双层管线在线渗漏监测，在加油管线低点位置设置人工检漏点，卧式埋地 SF 储罐采用双层油罐渗漏检测系统。		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	张新齐
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、张新齐	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 08 月 15 日		
	任务分配	2026 年 08 月 15 日		
	现场勘验	2026 年 08 月 26 日		

	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 09 月 02 日	
		技术审核：2026 年 09 月 04 日	
		过程控制审核：2026 年 09 月 06 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	舒兰市忠山石油有限公司安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 10 月 10 日
	项目简介	建设项目名称：舒兰市忠山石油有限公司安全现状评价。 建设项目地点：舒兰市忠山石油有限公司于 2023 年 11 月 24 日注册成立，属于有限责任公司(自然人独资))。经营单位负责人：王忠山。95#、92#乙醇汽油；柴油因季节不同而定。该站的设备、设施布置为加油区、储罐区、辅助区。储油罐区位于站区东侧包括埋地乙醇汽油储罐：30m³×2 座，埋地柴油储罐：30m³×2 座。加油区位于站区南侧,设有罩棚及 2 台双枪单油品自吸泵柴油加油机、2 台双枪单油品自吸泵汽油加油机。辅助区位于站区北侧，包括站房（配电间、站长室、休息室、营业室、餐厅、库房、锅炉房），旱厕(停用)位于加油站东侧等。该加油站西侧、东侧、北侧设置实体围墙，加油站南侧为车辆入口和出口。		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郭锦丘、闫 凯、王文祥、石壮	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 7 月 1 日		
	任务分配	2026 年 7 月 1 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 12 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 9 月 30 日		

		技术审核：2026 年 10 月 8 日	
		过程控制审核：2026 年 10 月 10 日	
	外部评审	——	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息			

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	农安县长河石油销售有限公司（加油部分）安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 2 日
	项目简介	<p>单位名称：农安县长河石油销售有限公司 法定代表人：邹国军 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 单 位 地 址：农安县合隆镇荣发路与凯旋路交汇处 加油加气站规模：占地面积 3401 m²，站房 313.46 m²，罩棚 312.5 m²（投影面积一半计算）。储油罐区设置在站房北侧，设置非承重式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐 5 座，30m³ 汽油罐 3 座，30m³ 柴油罐 2 座，储罐总容积为 120m³（柴油储罐容积折半）。加油加气区设置双枪加气机 2 台，双枪单油品加油机 6 台。储气区设置在储罐区西侧，工艺装置区设置 6m³ 地上固定储气瓶组 1 座，压缩机橇 1 座，卸气柱 1 台，18m³ 高压气体车载储气瓶组拖车 1 辆。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.15 条，该站属于二级加油加气合建站。 该站设置加油和卸油油气回收系统。加油管道采用双层热塑性塑料管道。双层管道系统最低点设置检漏点，采用人工检测。 经营品种：（E10）92#、（E10）95#汽油；-35#、-20#、0#柴油因季节不同而定；压缩天然气。 劳动定员：该站共有人员 10 人。其中主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人。该站主要负责人、安全管理人员及特种设备作业人员均经相关部门培训合格。 该站已按相关规定取得营业执照、危险化学品经营许可证（有效期：2023 年 09 月 27 日至 2026 年 09 月 26 日）、成品油零售经营批准证书（有效期 2025 年 06 月 27 日至 2030 年 06 月 27 日）等。</p>		
项目组	项目负责人	蒋容方	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	张新齐
	项目组成员	蒋容方、郑晓宇、闫 凯、王文祥、张新齐	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务	合同日期	2026 年 06 月 1 日		

过程	任务分配	2026 年 06 月 1 日	
	现场勘验	2026 年 06 月 9 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 06 月 23 日	
		技术审核：2026 年 06 月 24 日	
		过程控制审核：2026 年 07 月 02 日	
外部评审	——		
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	磐石市牟力矿业有限公司年产 6 万吨工业级氢氧化钙生产项目安全评价		
	技术服务类型	安全预评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学 品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 11 日
	项目简介	<p>项目备案信息登记情况</p> <p>项目名称：磐石市牟力矿业有限公司年产 6 万吨工业级氢氧化钙生产项目。</p> <p>项目代码：2403-220284-04-01-322456。</p> <p>备案流水号：2024031522028403101765。</p> <p>项目性质：新建。</p> <p>项目总投资：1500 万元。</p> <p>项目建设地点：吉林省磐石市吉昌镇原冰窖村采石场。</p> <p>建设内容及规模包括：新增建设用地面积 7424 平方米。总建筑面积 2987.5 平方米，其中主要建设氢氧化钙车间建筑面积 1450 平方米、粉碎车间建筑面积 817.5 平方米、煤棚建筑面积 720 平方米。购置破碎机 1 台、石灰消化器 1 套、滚筒筛 1 套、选粉机 1 台、磨粉机 1 台、预热水雾除尘器 1 台、变频混合器 1 套、水除尘器 1 套。年产 6 万吨工业级氢氧化钙。无新增建设用地。固定资产总投资 1500 万元。项目建设单位承诺在开工前按照各行业主管部门要求办理完相关审批手续。建设地点为吉林省磐石市吉昌镇原冰窖村采石场。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郭锦丘、闫 凯、王文祥、石 壮	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2025 年 11 月 2 日		
	任务分配	2025 年 11 月 2 日、2026 年 5 月 20 日、2026 年 7 月 8 日		

	现场勘验	2025 年 7 月 10 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 8 月 14 日	
		技术审核：2026 年 8 月 16 日	
		过程控制审核：2026 年 9 月 11 日	
	外部评审	2026 年 8 月 27 日	
影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林得利斯食品有限公司危险化学品重大危险源评估		
	技术服务类型	重大危险源评估		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 7 月 22 日
	项目简介	<p>吉林得利斯食品有限公司是山东得利斯食品股份有限公司在吉林省蛟河市投资建设的控股子公司。公司位于吉林省蛟河市河北街世纪路 111 号，主营脱酸排毒冷却肉、肉制品深加工、鲜食玉米三大系列产品。公司于 2007 年投资建厂，项目总投资 6 亿元，占地面积 21 万平方米，建筑面积 5.7 万平方米，2009 年竣工投产，注册资本 3.86 亿元。公司具有年屠宰生猪 200 万头、冷鲜肉 20 万吨、肉制品深加工 6 万吨、甜糯玉米 1 亿棒的产能。2024 年，与政府合作建设“蛟河市农特产品冷链物流园”项目，该项目总投资 34428.95 万元，占地面积 72800 平方米，总建筑面积 49299 平方米，多层冷库 17387 平方米，智能立体库 1080 平方米。目前已建成投产使用。</p> <p>本项目位于蛟河市经济开发区内。厂区东侧为滨江西路；南侧为世纪西路，路对面为吉林开普科力辉动力有限公司办公楼；西侧为长白山大街，路对面为金蛟米业厂房及吉林黑尊食品股份有限公司厂房；北侧为宁波路及永泰高压配电站，路对面为吉林得利斯粮油饲料公司厂房。本项目为新建项目企业周边无重要建筑物，与居民区的距离符合安全要求，且无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的用地。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、石壮	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 3 月 16 日		
	任务分配	2026 年 7 月 1 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 5 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 19 日		

		技术审核：2026 年 7 月 21 日	
		过程控制审核：2026 年 7 月 22 日	
	外部评审		
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	珲春昌盛气体制造有限公司安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 8 日
	项目简介	<p>珲春昌盛气体制造有限公司位于珲春市英安镇新明村。于 2006 年 2 月取得企业法人营业执照，法人代表陈立平，属有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司主要经营范围为生产销售：氧气、乙炔及压缩气体、液化气体；无缝气瓶检验；溶解乙炔气瓶检验；零配件销售；危险货物运输。企业占地面积 12000m2。建筑面积 1800m2，厂址交通运输条件便利。功能分区划分为气瓶充装区、液化气体储罐区、电石库（已停用）、乙炔气柜（已停用）、乙炔气瓶检验车间、气瓶检验车间、乙炔储存平台和辅助区，辅助区包括办公室、化验室、修理间及配电室等。</p> <p>珲春昌盛气体制造有限公司现有员工 12 人，包括主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，管理人员 1 人，出纳 1 人、压力容器操作工 1 人、充装工 3 人以及办公人员 4 人。公司主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均经相关部门培训合格。主要负责人与安全员均经过珲春市安全生产监督管理局组织的培训，取得安全资格证书。特种作业人员均取得了特种作业操作资格证，持证上岗。珲春昌盛气体制造有限公司成立了安全科，下设安全生产办公室，负责全公司安全生产管理工作。企业已按规定取得企业法人营业执照、危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证等证照。</p>		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、石壮	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 4 月 21 日		
	任务分配	2026 年 4 月 21 日、2026 年 7 月 1 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 9 日		

报告审核	非项目组成员内审：2026 年 8 月 30 日		
	技术审核：2026 年 9 月 3 日		
	过程控制审核：2026 年 9 月 8 日		
外部评审			
影像	现场勘验照片		
			
			
		备注及其他信息	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	吉林怡达化工有限公司安全现状评价		
	技术服务类型	安全现状评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 13 日
	项目简介	吉林怡达化工有限公司位于吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346 号，厂区交通便利，企业远离商业中心、公园等人员密集场所，远离学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，远离引用水源、水厂以及水源保护区、车站、码头等交通集输中心，远离草原等农牧业保护区域，远离河流、湖泊等自然保护区、军事禁区、军事管理区以及法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域，符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 591 号，第 645 号令修订）第十九条的规定。该公司厂区东侧为和达街、66kv 架空电力线路（杆高 20m），隔和达街为吉林众鑫化工集团有限公司；南侧为友诚工贸有限公司和天新涂料（吉林）有限公司（停产状态）；西侧为昆仑街、架空电力线（H=12m），隔昆仑街为吉利源肥业有限公司；北侧为平安路，隔平安路为吉研高科技纤维公司和原森瑞化工地块现状为空地无建构筑物，北侧厂区围墙外设有康乃尔化学工业股份有限公司向吉林众鑫化工集团有限公司输送物料的乙烯管道（目前已停用）。		
项目组	项目负责人	宋祖臣	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	王文祥
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、石壮	报告审核人	张雪
	技术专家	——	其他	——
服务过程	合同日期	2026 年 3 月 24 日		
	任务分配	2026 年 3 月 24 日、2026 年 7 月 10 日		
	现场勘验	2026 年 7 月 11 日		
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 19 日		

		技术审核：2026 年 7 月 21 日	
		过程控制审核：2026 年 9 月 12 日	
	外部评审	-	
影像	现场勘验照片		
			
			
备注及其他信息		——	

技术成果公示信息表

项目概况	项目名称	长春莲花山院士科研产业园区可吸收手术缝合线项目安全验收评价		
	技术服务类型	安全验收评价		
	所属行业	石油加工业，化学原料、化学 品及医药制造业	报告日期	2026 年 9 月 10 日
	项目简介	<p>项目名称：长春莲花山院士科研产业园区可吸收手术缝合线项目。</p> <p>建设性质：新建。</p> <p>地理位置：长春莲花山院士科研产业园区。</p> <p>用地性质：工业用地</p> <p>占地面积：9982.3 m²。</p> <p>项目总投资额：2000 万元。</p> <p>项目建设规模：本项目建设单位租用院士科研产业园区的 2#医疗器械厂房 1（1F 设置配套用房，2F 和 3F 进行主体生产加工，4F 预留）、3#医疗器械厂房 2（扩能预留车间）、综合楼、5#站房（新建柴油发电机和燃气蒸汽锅炉）、6#库房和 7#园区预留污水处理站站房（新建污水处理系统），在生产车间内安装生产设备设施和公用辅助工程设备设施。各生产车间和综合楼的土建由院士科研产业园区完成。</p> <p>依据安全生产相关法律、法规和标准及安全设施设计专篇、安全预评价报告，结合被评价项目的实际情况，本评价报告将评价单元划分为选址及总平面布置单元、工艺设备、设施单元、公用工程及辅助设施单元和安全管理基础工作单元进行安全检查表评价。</p> <p>选址及总平面布置单元、工艺设备、设施单元、公用工程及辅助设施单元和安全管理基础工作单元采用安全检查表法(SCA)进行评价，检查结果为选址及总平面布置单元、工艺设备、设施单元、公用工程及辅助设施单元和安全管理基础工作单元均符合安全生产相关法律、法规和标准要求。针对工艺设备、设施单元单元、公用工程及辅助设施单元(燃气蒸汽锅炉)和公用工程及辅助设施单元(污水处理系统)进行了预先危险性分析(PHA)，其中机械致害、物体打击、中毒、窒息、灼烫的危险等级为 II 级;触电、厂内车辆致害、容器爆炸、淹溺的危险等级为 II~I 级;火灾、可燃气体爆炸、可燃液体蒸汽爆炸、坍塌的危险等级为 II~IV 级。</p> <p>综上所述，对长春莲花山院士科研产业园区可吸收手术缝合线项目的评价结论为:该建设项目符合国家安全生产相关法律、法规、规章和标准规范的规定，项目可以满足安全生产条件要求。</p>		
项目组	项目负责人	郭锦丘	技术负责人	刘德勤
	过控负责人	郭春艳	报告编制人	郭锦丘
	项目组成员	郭锦丘、王文祥、闫凯、李德芳	报告审核人	蒋容方
	技术专家	——	其他	——

服务过程	合同日期	2024 年 2 月 22 日	
	任务分配	2026 年 2 月 1 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 7 月 16 日	
	现场勘验	2026 年 7 月 17 日	
	报告审核	非项目组成员内审：2026 年 7 月 28 日	
		技术审核：2026 年 7 月 29 日	
	过程控制审核：2026 年 9 月 10 日		
	外部评审	2026 年 8 月 7 日	
影像	现场勘验照片		
备注及其他信息			